



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

# ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ: ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  
як навчальний посібник для студентів,  
які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»,  
спеціалізацією «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних  
виробництв»*

Київ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
2019

Процеси та апарати хімічної технології: вимоги до курсового проекту [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності "Хімічна технологія" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А.Р. Степанюк, – Електронні текстові дані (1 файл: 3,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 85 с.

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  
(протокол № 7 від 01.04.2019 р.)  
за поданням Вченої ради інженерно-хімічного факультету  
(протокол № від 12 від 25.02.2019 р.)*

Електронне мережне навчальне видання

# **ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ: ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ**

Укладач: *Степанюк Андрій Романович*, канд. тех. наук, доц.

Відповідальний  
редактор *Корнієнко Я.М.*, докт. тех. наук, професор

Рецензенти: *Сокольський О.Л.*, канд.тех. наук, доц.

У вимогах до виконання курсового проекту наведено мету та завдання курсового проекту. Сформульовано завдання на курсовий проект, її склад, обсяг і структура. Наведено вказівки до виконання розділів курсового проекту та рекомендації до виконання пояснювальної записки: структура, вимоги до форматування, викладення її тексту, оформлення розрахунків та оформлення додатків. Сформульовано рекомендації до виконання графічної частини роботи. Викладено вказівки щодо порядку захисту роботи та список рекомендованої літератури. У додатках наведено приклади виконання титульних аркушів курсового проекту, приклади параметричних розрахунків, креслення апарата і специфікацій до креслення апарата.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019

## ЗМІСТ

ВСТУП.....	6
1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ .....	7
2 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ .....	8
3 СКЛАД, ОБСЯГ І СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ .....	9
4 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ .....	10
4.1 Вимоги до змісту курсового проекту .....	10
4.2 Позначення виробів і їх конструкторських документів.....	12
5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ .....	14
5.1 Структура пояснювальної записки .....	14
5.2 Вимоги до форматування пояснювальних записок .....	14
5.3 Виклад тексту пояснювальної записки .....	15
5.4 Оформлення розрахунків.....	16
5.5 Оформлення додатків .....	19
6 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ.....	20
7 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАХИСТУ ПРОЕКТУ .....	21
8 ОСНОВНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛООБМІННИКІВ .....	22
8.1 Вибір напрямку руху теплоносіїв .....	22
8.2. Визначення теплового навантаження апарата.....	23
8.3 Визначення середньої різниці температур і середніх температур теплоносіїв .....	24
8.4 Визначення площі поверхні теплообміну.....	25
8.5 Коефіцієнт тепловіддачі в трубному просторі .....	27
8.6 Коефіцієнт тепловіддачі при обтіканні пучка труб.....	29

8.7 Коефіцієнт тепловіддачі при зрошенні зовнішньої поверхні труб .....	31
8.9 Коефіцієнт тепловіддачі при конденсації насиченої водяної пари на зовнішній поверхні труб.....	33
8.10 Коефіцієнт тепловіддачі в каналах пластинчастих теплообмінників .....	34
8.11 Коефіцієнт тепловіддачі для ребренних теплообмінників .....	39
8.12 Визначення коефіцієнта теплопередачі.....	43
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	45
ДОДАТОК А. ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ .....	47
ДОДАТОК Б. ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ .....	48
ДОДАТОК В. ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ.....	49
ДОДАТОК Г. ЗРАЗОК ЗМІСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ .....	50
ДОДАТОК Д . ЗРАЗОК ОПИСУ ВКЛАДЕНЬ.....	51
ДОДАТОК Е. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ .....	52
ПРИКЛАД Ж. РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛООБМІННИКА .....	53
ДОДАТОК И. ПРИКЛАД КОНСТРУКТИВНОГО РОЗРАХУНКУ .....	64
ДОДАТОК К. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ШТУЦЕРІВ .....	66
ДОДАТОК Л. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСИЧЕНОЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ .....	69
ДОДАТОК М. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИМОВИХ ГАЗІВ .....	70
ДОДАТОК Н. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ.....	71
ДОДАТОК П. ПОКАЗНИКИ ДЕЯКИХ КОНСТРУКЦІЙ ТЕПЛООБМІННИКІВ .....	72
ДОДАТОК Р. ТЕПЛООБМІННИКИ ТИПУ "ТРУБА В ТРУБІ" .....	73
ДОДАТОК С. ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРАТІВ ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ АПАРАТІВ ТИПУ АВГ 35 .....	74

ДОДАТОК Т. ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРАТІВ ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ТИПУ АВЗ .....	75
ДОДАТОК У. ОРІЄНТОВНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ Й ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ .....	76
ДОДАТОК Ф. ПАРАМЕТРИ ПЛАСТИНЧАСТИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ.....	77
ДОДАТОК Х. ПОВЕРХНЯ ТЕПЛООБМІНУ (ПО $D_{30B}$ ) ВИПАРНИКА ИН І ИК І КОНДЕНСАТОРІВ ИК ТА КК З ТРУБАМИ 25×2 ММ ЗА ГОСТ 15119-79 І ГОСТ 15121-79 .....	78
ДОДАТОК Ц. ПАРАМЕТРИ ТЕПЛООБМІННИКІВ.....	79
ДОДАТОК Ш. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМІННИКІВ ТН І ТК; ХОЛОДИЛЬНИКІВ ХН І ХК З ТРУБАМИ 25Х2 ММ .....	80
ДОДАТОК Щ. ЗАСТОСУВАННЯ КОЖУХОТРУБЧАСТИХ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ .....	81
ДОДАТОК Ю. ПРИКЛАД СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ .....	82
ДОДАТОК Я. ПРИКЛАД ПЕРШОГО АРКУША СПЕЦИФІКАЦІЇ ДО СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ .....	83
ДОДАТОК Я1. ПРИКЛАД ДРУГОГО АРКУША СПЕЦИФІКАЦІЇ ДО СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ .....	84
ДОДАТОК Я2. КЛАСИФІКАТОР ЄСКД.....	85

## **ВСТУП**

Шлях до впровадження у виробництво наукових розробок лежить через створення конструкторської документації. Розробка такої документації це творчий процес, який потребує від конструктора не тільки глибоких знань дисциплін, що викладаються у ВНЗ, але й уміння використовувати їх при проектуванні. Від якості конструкторської документації, як правило, залежить кінцевий результат наукової розробки, доля нових машин і апаратів.

Методичні вказівки складено у відповідності до ГОСТ 2.105-95.

## **1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ**

Метою курсового проекту є набуття практичних умінь при виконанні студентами технічної документації з дисципліни «Спеціальні методи термічної підготовки».

Завданнями курсового проекту є:

- обґрунтувати вибір типу апарата для проведення процесу;
- обґрунтувати вибір матеріалів для виготовлення апарата (машини);
- скласти матеріальний та тепловий баланси апарата (машини);
- визначити основні геометричні розміри апарата (машини);
- визначити розміри штуцерів;
- розрахувати гідравлічний опір апарата (машини);
- виконати складальні креслення апарата (машини);
- виконати специфікацію до складального креслення апарата (машини);
- виконати складальні кресленики вузлів апарата (машини);
- виконати специфікацію до складальних креслеників вузлів апарата (машини);
- виконати кресленики деталей апарата (машини);
- презентувати виконаний проект.

## **2 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ**

Завдання видається кожному студенту особисто протягом перших двох тижнів навчання. Перелік тем курсового проекту наведено в робочій навчальній програмі.

Текст завдання (Додатку Е) підписується студентом, що буде виконувати курсовий проект та керівником курсового проекту.

Зразок завдання розміщено у Додатку В.



### **3 СКЛАД, ОБСЯГ І СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ**

Курсовий проект складається з пояснювальної записки і графічної частини.

Пояснювальна записка складається з розділів, наведених у зразку змісту (Додаток Г). Орієнтовний обсяг пояснювальної записки 25...40 аркушів формату А4.

Графічна частина складається з:

- складального кресленика апарата (машини) та специфікації до складального кресленика апарата (машини);
- складального кресленика вузлів апарата (машини) та специфікацій до складальних креслеників апарата (машини)
- кресленики деталей апарата (машини);

Обсяг графічної частини остаточно визначається керівником курсового проекту і повинен бути не менше **двох** аркушів формату А1.

## **4 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ**

### **4.1 Вимоги до змісту курсового проекту**

При виконанні розділів, необхідно звернути увагу на:

Розділ **«Вступ»**.

У вступі коротко надається інформація про актуальність продукції, яка виробляється на обладнанні проекту, що буде проектуватися. Далі у відповідності до змісту роботи ставляться мета та задачі розробки. В кінці вступу вказується, коли було видано завдання на проектування.

Приблизний обсяг розділу – 1 аркуш.

Розділ **«1 Вибір типу апарата і його місце в технологічній схемі»**

У розділі наводиться призначення апарата та вибирається його тип, що забезпечує виконання технологічного процесу.

Приблизний обсяг розділу – 1...2 аркуші.

Розділ **«2 Технічна характеристика»**

Подаються основні технічні вимоги до апарата, що буде проектуватися.

Приблизний обсяг розділу – 1 аркуш.

Розділ **«3.1 Опис конструкції, основних складальних одиниць та деталей апарата»**

Наводиться опис основних елементів складових частин апарата, надається схема апарата.

Приблизний обсяг розділу – 1...2 аркуші.

## **Розділ «3.2 Вибір матеріалів»**

Наводиться обґрунтування та вибір матеріалів для основних деталей апарата з урахуванням агресивності середовищ та виконання умов міцності. Вказуються джерела та їх бібліографічні данні.

Приблизний обсяг розділу – 1...2 аркуші.

## **Розділ «4 Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції апарата (машини)**

### **4.1 Параметричний розрахунок апарата (машини)»**

Виконується проектний або перевірочний розрахунок апарата (машини). Визначаються основні геометричні розміри апарата (машини).

Приблизний обсяг розділу – 8...10 аркушів.

### **Підрозділ «4.2 Конструктивний розрахунок»**

По рекомендованих швидкостях теплоносіїв та заданих витратах теплоносіїв проводиться визначення діаметрів штуцерів. Визначаються геометричні розміри трубної решітки та діаметр апарату.

Приблизний обсяг розділу – 2...3 аркуші.

### **Підрозділ «4.3 Розрахунок гідравлічного опору»**

Визначається гідравлічний опір апарата з урахуванням результатів конструктивного розрахунку.

Приблизний обсяг розділу – 2...3 аркуші.

## Підрозділ «Висновки»

У висновку переходяться види розрахунків, які були виконані у відповідності до завдання та мети курсового проекту. Вказуються всі авторські модифікації та модернізації.

Приблизний обсяг розділу – 1 аркуш.

### 4.2 Позначення виробів і їх конструкторських документів

Підрозділ викладено згідно авторів [12]. Позначення виробів і їх конструкторських документів повинно відповідати вимогам ГОСТ 2.201-80 та Класифікатора ЄСКТ.

Загальна структура позначення згідно ГОСТ 2.201-80:

XXXX.XXXXXX.XXX

Перша група символів – чорирьохзначний літерний код організації розробника. Для означення курсового проекту в якості такого розробника виступає студентська група, яка виконує проект, і має код, встановлений деканатом, наприклад ХЕ71. Тоді позначення виробу набуде вигляду:

ХЕ71.XXXXXX.XXX

Друга група п'ятиступінчастий код класифікаційної характеристики виробу, береться з класифікатора, наприклад для теплообмінників з плаваючою головкою без компенсатора цей код набуває значення (Додаток Я 2):

ХЕ71.06511.XXX

Третя група символів – порядковий реєстраційний номер від 001 до 999. Реєстраційний порядковий номер 000 – не присвоюється. Реєстрацію розпочинають з номера 001.

Тоді повне позначення основного документу – специфікації набуває вигляду:

XE71.06511.001

Позначення інших конструкторських документів:

- складальний кресленник: XE71.06511.001
- пояснювальна записка: XE71.06511.001 ПЗ
- опис документів проекту: XE71.06511.001 ОП

## **5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ**

### **5.1 Структура пояснювальної записки**

Пояснювальна записка виконується згідно вказівок:

- Вимог ГОСТ 2.105-95.
- Оформление графической документации. методические указания к выполнению курсовых и дипломных проектов / сост. В.Н. Марчевский. – К.: КПІ, 1998р. – 250 с.

Пояснювальна записка для курсового проекту розпочинається титульним листом з надписом „Пояснювальна записка”(додаток Б), наступним аркушем є „Завдання на проектування”(додаток В). Далі „Зміст”(додаток Г).

До додатків вносять таблиці ідентифікаторів, алгоритмічні схеми (блок-схеми), програми, після записки вкладаються специфікації.

### **5.2 Вимоги до форматування пояснювальних записок**

Текст пояснювальної записки розділяють на розділи і підрозділи, відповідно до змісту.

Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа (частини), позначені арабськими цифрами з крапкою. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номерів розділів або підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера розділу або підрозділу крапка не ставиться. Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з декількох пунктів.

Найменування розділів повинні бути короткими. Найменування розділів і підрозділів записують у вигляді заголовків з абзацу прописними літерами (окрім першої великої літери) напівжирним форматом літер (Приклад 5.1). Використання курсивного форматування, підкреслення та переноси слів у

заголовках не допускаються. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Розташовувати назву розділу, підрозділу та тексту на різних сторінках забороняється.

Відстань між заголовком розділу або підрозділу і текстом повинна бути у 3 інтервали. Відстань між заголовками розділу і підрозділу – 1,5 інтервали. Кожен розділ пояснювальної записки починають з нового листа (сторінки). Відстань між попереднім підрозділом та наступним заголовком підрозділу повинна бути 3 інтервали.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізна для всієї записки, включаючи додатки.

#### Приклад 5.1 Оформлення заголовку

### **4 Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції теплообмінника**

#### **4.1 Розрахунок продуктивності теплообмінника**

Мета розрахунку ... .

### **5.3 Виклад тексту пояснювальної записки**

Повне найменування виробу на титульному листі, в основному написі і при першому згадуванні в тексті документа повинне бути однаковим з найменуванням його в основному конструкторському документі (специфікації). Найменування, що наводяться в тексті пояснювальної записки і на ілюстраціях, повинні бути однаковими.

## 5.4 Оформлення розрахунків

Необхідні розрахунки апаратів визначаються керівником. **Всі величини подаються в системі СІ.**

В кожному підрозділі розрахунок проводиться за такою схемою (Приклад 5.2):

1. Мета розрахунку з вказівкою, що потрібно визначити.
2. Розрахункова схема або ескіз виробу (у довільному масштабі).
3. Вхідні данні.
4. Умови розрахунку.
5. Розрахунок.
6. Висновки, відповідно до мети.

При наведенні алгоритмів та комп'ютерних програм матеріал викладається у такій послідовності (Приклад 5.3):

1. Опис алгоритму розрахунку.
2. Алгоритмічна-схема та її опис.
3. Данні для розрахунку.
4. Програма.
5. Результати розрахунку на ПК.
6. Висновки за результатами розрахунку на ПК.

Алгоритмічна-схема, її опис та програма виноситься у додаток.



#### 4.5 Розрахунок фланцевого з'єднання

Метою розрахунку є визначення навантаження на кріпильні деталі, визначення діаметру та товщини фланця, кількості та діаметру болтів для випадку, коли робочий тиск  $P > 3$  МПа. В інших випадках вибираються стандартні фланці.

Розрахункова схема зображена на рисунку 4.4.




Рисунок 4.4 – Схема фланцевого з'єднання

Вихідні дані:

температура середовища в апараті, К, t

473

.....

внутрішній тиск в апараті, МПа, p

0,25

Розрахунок ведемо по методиці, приведений в [12].

Згідно з таблицею 1 для заданих умов підходить плоский приварний фланець з гладкою ущільнювальною поверхнею за ОСТ 26-426-79.

По таблиці 9 вибираємо болти М20, тобто  $d_B = 0,02$  м.

Тоді діаметр болтового кола:

$$D_B \geq D + 2(S_0 + d_B + 0,006) = 0,550 + 2(0,014 + 0,02 + 0,006) = 0,680 \text{ м.}$$

.....

Розраховуємо орієнтовну кількість болтів  $z$  :

$$z = \frac{\pi \cdot d_B}{t_B} = \frac{3,14 \cdot 0,680}{0,1} = 21,35, \text{ м,}$$

де  $t$  – рекомендований крок болтів, з таблиці 16 приймаємо  $t_B = 5 \cdot d_B = 5 \cdot 0,02 = 0,1 \text{ м.}$

Округляємо в більший бік до 22 болтів.

Висновок: Приймаємо стандартний фланець за ОСТ 26-427-79:

зовнішній діаметр, м	0,740
.....	
діаметр болтів, м	0,020.

### Приклад 5.3

Метою розрахунку є визначення навантаження на кріпильні деталі, визначення діаметру та товщини фланця, кількості та діаметру болтів.

... далі наводяться початкові данні, посилання на розрахункову схему, розрахункова схема та посилання на авторів алгоритму розрахунку. ...

... – Подається алгоритм розрахунку... :

Згідно з таблицею 1 для заданих умов підходить плоский приварний фланець з гладкою ущільнювальною поверхнею за ОСТ 26-426-79.

По таблиці 9 вибираємо болти М20, тобто  $d_B = 0,02 \text{ м.}$

Тоді діаметр болтового кола:

$$D_A \geq D + 2(S_0 + d_A + 0,006), \text{ м.}$$

Зовнішній діаметр фланця:

$$D_O = D_A + a, \text{ м,}$$

де  $a$  – коефіцієнт, що залежить розміру головки болта, з таблиці 10 приймаємо  $a=0,04 \text{ м.}$

... Алгоритмічна-схема та її опис знаходиться в додатку А, таблиці ідентифікаторів знаходиться в додатку Б, програма розрахунку на мові ВАСІК-80 знаходиться в додатку В.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ  
ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР .740 М

.....

ДІАМЕТР БОЛТІВ .02 М

Висновок: Приймаємо стандартний фланець за ОСТ 26-427-79:

зовнішній діаметр, м	0,740
----------------------	-------

.....

діаметр болтів, м	0,020.
-------------------	--------

### 5.5 Оформлення додатків

При наявності в пояснювальній записці додатків їх виконують на аркушах формату А4. Додаток нумерують українськими літерами на першому аркуші додатку, за винятком літер Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ї. Кожний додаток розпочинається з нової сторінки посередині тексту словом додаток з вказівкою номера додатку. В наступній строчці розташовується заголовок додатку.

Текст кожного додатку при необхідності розділяють на розділи, підрозділи, які нумеруються окремо по кожному додатку. Додаток може мати свій зміст та перелік посилань. Ілюстрації і таблиці в додатках нумерують у межах кожного додатка.

Для всієї роботи повинна бути наскрізна нумерація аркушів.

## **6 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ**

Під час виконання курсового проекту необхідно виконати одне креслення формату А1 – складальне креслення апарата (машини) та специфікацію до нього.

Графічна частина виконується згідно вказівок:

- вимоги ЄКСД.
- Оформление графической документации. методические указания к выполнению курсовых и дипломных проектов / сост. В.Н. Марчевский. – К.: КПІ, 1998р. – 250 с.

## **7 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАХИСТУ ПРОЕКТУ**

Зброшурована пояснювальна записка та креслення вкладаються до папки на титульну сторінку якої наклеюється аркуш з заголовком „Курсовий проект” (додаток А).

На внутрішній стороні папки розміщують „Опис вкладень” (додаток Д).

Курсовий проект захищається після перевірки на керівником курсового проекту всіх розділів та креслень, про що свідчать підписи керівника та студента у штампах пояснювальної записки і креслень та на титульних аркушах записки.

## **8 ОСНОВНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛООБМІННИКІВ**

### **8.1 Вибір напрямку руху теплоносіїв**

Для теплообмінників виконують проектний або перевірочний розрахунки [1-18]. Проектний розрахунок здійснюють при проектуванні теплообмінника для відомих або заданих теплоносіїв і їх технологічних параметрів на вході та виході з теплообмінника. При цьому розраховують площу поверхні теплообміну, витрату одного з теплоносіїв, що нагріває або охолоджує, основні геометричні розміри теплообмінника заданої конструкції та його гідравлічний опір.

Перевірочні розрахунки виконують для визначення відповідності існуючих або стандартних теплообмінників заданим технологічним вимогам.

Теплові розрахунки доповнюють гідравлічними та конструктивними розрахунками, і на основі цих розрахунків підбирають стандартні або нормалізовані конструкції теплообмінних апаратів. Обрана конструкція повинна забезпечити інтенсивний теплообмін, низьку капітальну вартість, надійність, дешевизну та зручність в експлуатації.

При проведенні розрахунку трубчастих теплообмінників необхідно встановити доцільність подачі одного з теплоносіїв у трубний, а іншого - у міжтрубний простір апарата. Рекомендується в трубний простір направляти теплоносій, що:

- 1) має менші витрати, тому що швидкість його вище, ніж у міжтрубному просторі;
- 2) містить тверді суспензії та забруднення, або схильний до утворення інкрустацій (твердих осадів);
- 3) має підвищений надлишковий тиск (з міркувань механічної міцності апарата);
- 4) агресивний і вимагає виготовлення труб з корозійностійкого матеріалу, тому що поверхня трубного простору менша міжтрубного.

Окрім того, при русі теплоносія, що нагріває, в трубах зменшуються втрати тепла в навколишнє середовище.

Приймаючи напрямок взаємного руху теплоносіїв, враховують перевагу протипотоку при теплообміні без зміни агрегатного стану, а також доцільність співпадання напрямків вимушеного й вільного рухів теплоносію (наприклад, при русі середовища, що нагрівається, знизу вгору та навпаки, середовища, що охолоджується зверху вниз).

Швидкості теплоносіїв в обраному апараті повинні забезпечувати сприятливе співвідношення інтенсивного переносу тепла й помірної витрати енергії для переміщення теплоносіїв. При цьому бажано, щоб теплообмін відбувався в умовах розвиненого турбулентного руху теплоносіїв ( $Re > 10^4$ ) або близького до нього.

## 8.2. Визначення теплового навантаження апарата

Теплове навантаження теплообмінника визначається з рівняння теплового балансу. Підрозділ викладено за авторами [14-18].

Для гарячого теплоносія, Вт:

$$Q = G_1 \cdot c_{p1} (t_{1n} - t_{1k});$$

для холодного теплоносія, Вт:

$$Q = G_2 \cdot c_{p2} (t_{2n} - t_{2k}).$$

Рівняння можна застосовувати в тому випадку, якщо теплоносії не змінює свого агрегатного стану.

При зміні агрегатного стану (процеси кипіння та конденсації) теплове навантаження визначається з рівняння, Вт:

$$Q = G_1 \cdot r_1;$$

$$Q = G_2 \cdot r_2.$$

Для визначення теплового навантаження можна запропонувати більш загальне рівняння, Вт:

$$Q = G_1 (i_{1k} - i_{1n});$$

$$Q = G_2 (i_{2k} - i_{2n}).$$

У вищенаведених формулах індекс "1" відповідає гарячому теплоносієві, "2" - холодному.

Індекси "П", "К" - визначають значення параметрів на вході й виході з теплообмінника,

$G$  – витрати теплоносія, кг/с,

$c_p$ - питома теплоємність, Дж/(кгК),

$r$ - питома теплота фазового переходу, Дж/кг,

$i$ - ентальпія теплоносія, Дж/кг.

### 8.3 Визначення середньої різниці температур і середніх температур теплоносіїв

Підрозділ викладено за авторами [14-18]. При протитечії та прямотечії за умови  $\Delta t_{\delta}/\Delta t_m > 2$  середню різницю температур визначають як середньо-логарифмічну з більшої й меншої різниці температур теплоносіїв на кінцях теплообмінника:

$$\Delta t_{сep} = \frac{\Delta t_{\delta} - \Delta t_m}{\ln \frac{\Delta t_{\delta}}{\Delta t_m}}.$$

За умови  $\Delta t_{\delta}/\Delta t_m < 2$  середню різницю температур визначають як середньо-арифметичну з більшої й меншої різниці температур теплоносіїв на кінцях теплообмінника:

$$\Delta t_{сep} = \frac{\Delta t_{\delta} + \Delta t_m}{2}.$$

При прямотоці значення  $\Delta t_{\delta}$  і  $\Delta t_m$  визначаються по залежностях:

$$\Delta t_{\delta} = t_{1п} - t_{2п},$$

$$\Delta t_m = t_{1к} - t_{2к}.$$

При протитоці  $\Delta t_{\delta}$  і  $\Delta t_m$  визначаються залежно від співвідношення добутоків,  $G_2 \cdot c_{p2}$  і  $G_1 \cdot c_{p1}$ :



а) для  $G_2 \cdot c_{p2} = G_1 \cdot c_{p1}$ :

$$\Delta t_{cp} = \Delta t_{\delta} = \Delta t_m;$$

б) для  $G_2 \cdot c_{p2} < G_1 \cdot c_{p1}$ :

$$\Delta t_{\delta} = t_{1k} - t_{2n};$$

$$\Delta t_m = t_{1n} - t_{2k};$$

в) для  $G_2 \cdot c_{p2} > G_1 \cdot c_{p1}$ :

$$\Delta t_{\delta} = t_{1n} - t_{2k};$$

$$\Delta t_m = t_{1k} - t_{2n}.$$

У розрахунковій практиці рекомендується середню температуру теплоносія з меншим перепадом температур по довжині апарата визначати як середньо-логіфімічну, а середню температуру іншого теплоносія - по відомій величині  $\Delta t_{cp}$  користуючись співвідношенням:

$$\Delta t_{cp} = \Delta t_{cp1} - \Delta t_{cp2}$$

## 8.4 Визначення площі поверхні теплообміну

Підрозділ викладено за авторами [14-18]. Поверхня теплообміну розраховується виходячи з основного рівняння теплопередачі,  $m^2$ :

$$F_{op} = \frac{Q}{K_{op} \cdot \Delta t_{cp}}$$

де  $F_{op}$  - орієнтовна поверхня теплообміну,  $m^2$ ;

$K_{op}$  – орієнтовний коефіцієнт теплопередачі  $\frac{B_T}{m^2 \cdot K}$ ;

$\Delta t_{cp}$  – середня різниця температур теплоносія, К.

У таблиці 8.1 наведено рекомендовані орієнтовні середні значення коефіцієнту теплопередачі в залежності від виду теплообміну.

Таблиця 8.1 – Рекомендовані орієнтовні середні значення коефіцієнту теплопередачі

№ п/п	Вид теплообміна	Вимушений рух	Вільний рух
1.	Від газу до газу (при низьких тисках)	10-40	4-12
2.	Від газу до рідини (газові холодильники)	10-60	6-20
3.	Від газу що конденсується до газу (повітронагрівачі)	10-60	6-12
4.	Від рідини до рідини (вода)	800-1700	140-40
5.	Від рідини до рідини (вуглеводні, мастила)	120-270	30-60
6.	Від пару, який конденсується до води (конденсатори, водонагрівачі)	800-3500	300 - 1200
7.	Від пару, який конденсується органічною рідиною, (нагрівачі)	120-340	60- 170
8.	Від пари, яка конденсується до води (конденсатори)	300 - 800	230 - 460

У таблиці 8.2 наведено рекомендовані орієнтовні середні значення коефіцієнту теплопередачі й теплового навантаження.

Для уточнених розрахунків при визначенні коефіцієнта теплопередачі  $K$  необхідно попередньо розрахувати коефіцієнти тепловіддачі від гарячого теплоносія до стінки  $\alpha_1$  та від стінки до холодного теплоносія  $\alpha_2$ , а також термічний опір самої стінки, на якій у процесі експлуатації теплообмінника утворюється з однієї або двох сторін шар забруднень. Коефіцієнти тепловіддачі визначаються за критерієм Нусельта. Критерій Нусельта у трубному просторі розраховують залежно від умов тепловіддачі по одному з рівнянь наведених у таблиці 8.3.

Таблиця 8.2 – Орієнтовні значення коефіцієнтів теплопередачі

	$K_{op},$ $\frac{B_T}{m^2 \cdot K}$	$q$ (Вт/м <sup>2</sup> ) при $t_k - t_n$ (K)			
		8-15	15-20	20-40	40-75
Охолодження рідини	17-37	до 470	470-700	700-1000	1000-1750
Охолодження газів	9-30	290—350	350-480	480-700	870—2100
Конденсація перегрітих парів - холодоагентів	14-30	130—230	230-350	350-640	750-1000
Конденсація насичених парів	32-42	---	До 700	700-870	---
Охолодження парогазової суміші з конденсацією одного або декількох компонентів	21-32	---	400-580	580-750	---

### 8.5 Коефіцієнт тепловіддачі в трубному просторі

Підрозділ викладено за авторами [14-18]. Для практичних розрахунків коефіцієнтів тепловіддачі при протіканні рідини в середині труб застосовуються критеріальні рівняння отримані в результаті експериментальних досліджень процесу (Таблиця 8.3).

Таблиця 8.3 – Критеріальні рівняння для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі в трубному просторі

Границі застосування формул			Розрахункова формула
Значення Re та розташування труб	Значення $Gr \cdot Pr$	Значення $Pe \frac{d}{L}$	
Re > 10000 будь-яке	—	—	$Nu = 0.021 \cdot Re^{0.8} Pr^{0.43} \left( \frac{Pr}{Pr_{CT}} \right)^{0.25}$
Re > 3500 горизонтальне	$Gr \cdot Pr < 13 \cdot 10^6$	—	$Nu = 0,022 \cdot Re^{0.8} \cdot Pr^{0.4} \left( \frac{\mu}{\mu_{cm}} \right)^n$ де n=0,14 – при нагріванні; n=0,25 – при охолодженні.
Re < 3500 горизонтальне	$Gr \cdot Pr < 13 \cdot 10^6$	$20 < Pe \frac{d}{L} < 120$	$Nu = 0,8 \left( Pe \frac{d}{L} \right)^{0,4} (Gr Pr)^{0,1} \left( \frac{\mu}{\mu_{cm}} \right)^{0,14}$
		$Pe \frac{d}{L} \leq 10$	$Nu = 0.5 \cdot \left( Pe \frac{d}{L} \right)$
Re < 2300 будь-яке	$Gr \cdot Pr < 8 \cdot 10^5$	$20 \leq Pe \frac{d}{L}$	$Nu = 1.55 \cdot \left( Pe \frac{d}{L} \right)^{\frac{1}{3}} \left( \frac{\mu}{\mu_{CT}} \right)^{0.14}$
		$Pe \frac{d}{L} < 20$	$Nu = 3.66$
2300 < Re < 10000 вертикальне вимушена та вільна конвекція не співпадає	$1,5 \cdot 10^6 < Gr \cdot Pr < 12 \cdot 10^6$	—	$Nu = 0,037 Re^{0,75} Pr^{0,4} \left( \frac{\mu}{\mu_{cm}} \right)^n$ де n=0,14 – при нагріванні; n=0,25 – при охолодженні.

Середні коефіцієнти тепловіддачі на внутрішній стінці при турбулентному режимі течії газів і крапельних рідин у каналах кільцевого поперечного перерізу можна розрахувати по залежності [14]:

$$Nu = 0.017 \cdot Re^{0.8} Pr^{0.4} \left( \frac{Pr}{Pr_{CT}} \right)^{0.25} \left( \frac{D_1}{d_2} \right)^{0.18}$$

Визначальна температура в цьому рівнянні є середня температура рідини в каналі, визначальний розмір  $d_e = d_1 - d_2$ , де  $d_1$  - внутрішній діаметр зовнішньої труби, м,  $d_2$  - зовнішній діаметр внутрішньої труби, м.

Теплообмін при низьких значеннях числа Рейнольдса ( $2300 < Re < 10^4$ ) описується критеріальними рівняннями виду:

$$Nu = \frac{(1.82 \cdot \lg Re - 1.64)^{-2} \cdot 18 \cdot (Re - 1000) \cdot Pr \cdot \left( 1 + \left( \frac{d_e}{2} \right)^{\frac{2}{3}} \right) \cdot 0.86 \cdot \left( \frac{d_2}{d_1} \right)^{0.16}}{1 + 1.27 \sqrt{\frac{1}{(1.82 \cdot \lg Re - 1.64)^2 \cdot 8} \cdot (Pr^{\frac{2}{3}} - 1)}},$$

границі застосування рівняння  $0.6 < Pr < 2000$ ,  $0 < \frac{d_2}{d_1} < 1$ .

Для розвинутого ламінарного режиму руху рідини в кільцевих каналах можна рекомендувати формулу:

$$Nu = 3.66 + 1.2 \left( \frac{d_2}{d_1} \right) + \left[ 1 + 0.14 \cdot \left( \frac{d_2}{d_1} \right) \right] \cdot \left\{ \frac{0.19 \cdot \left[ Pe \cdot \frac{d_e}{L} \right] \cdot 0.8}{1 + 0.117 \left[ Pe \left( \frac{d_e}{L} \right) \right]^{0.46}} \right\}.$$

Формулу можна застосовувати в межах:  $Re < 230$ ,  $0.1 < Pr < 10^3$ ,  $0 < \frac{d_2}{d_1} < 1$ .

В наведених формулах визначальний розмір – еквівалентний діаметр, визначальна температура – середня температура теплоносія.

## 8.6 Коефіцієнт тепловіддачі при обтіканні пучка труб

Підрозділ викладено за авторами [2, 3, 14-18]. В залежності від режиму руху рідини критерій Нусельта визначається по наступних залежностях:

при  $Re < 1000$  для коридорного та шахового розташування пучків:

$$Nu = 0,56 \cdot Re^{0,5} \cdot Pr^{0,36} \left( \frac{Pr}{Pr_{CT}} \right)^{0,25},$$

при  $Re > 1000$  для коридорного розташування пучків:

$$Nu = 0,22 \cdot Re^{0,65} \cdot Pr^{0,36} \left( \frac{Pr}{Pr_{CT}} \right)^{0,25},$$

для шахового розташування пучків:

$$Nu = 0,4 \cdot Re^{0,6} \cdot Pr^{0,36} \left( \frac{Pr}{Pr_{CT}} \right)^{0,25}.$$

Для визначення коефіцієнта тепловіддачі використовують формулу:

$$\alpha_{ef} = \frac{Nu \cdot \lambda}{\alpha} \cdot \varepsilon_{\varphi}$$

де  $\varepsilon_{\varphi}$  – поправочний коефіцієнт, який враховує вплив кута атаки на зменшення рушійної сили, в порівнянні з протитечією.

Для визначення поправочного коефіцієнта  $\varepsilon_{\varphi}$  спочатку знаходять допоміжні величини  $P$  та  $R$ :

$$R = \frac{t'_1 - t''_1}{t''_2 - t'_2}, \quad P = \frac{t''_2 - t'_2}{t'_1 - t'_2},$$

а далі знаходиться поправочний коефіцієнт  $\varepsilon_{\varphi}$ .

Визначальна температура – середня температура рідини, визначальний розмір – зовнішній діаметр труби.

Швидкість визначається за формулою:

$$\omega = \frac{V}{S_{c.p.}},$$

де  $S_{c.p.}$  – прохідна площа міжтрубного перетину, береться з довідників.

Для газів при нагріванні та охолодженні співвідношення  $\frac{Pr}{Pr_{cm}} = 1$ , а величина критерія  $Pr$  залежить лише від кількості атомів газу, тому для повітря при  $Re > 1000$  для шахового розташування пучків труб:

$$Nu = 0,35 \cdot \varepsilon_{\varphi} \cdot Re^{0,6}.$$

Поперечні перегородки розташовують у міжтрубному просторі на такій відстані одна від одної, щоб живий перетин поздовжнього потоку в сегментному вирізі перегородки був рівний живому перетину поперечного потоку на краю перегородки. При виконанні цієї умови для стрілки сегмента  $b = 0,25 \cdot D_{\text{вн}}$  відстань між перегородками буде:

$$l = \frac{b}{1,415\psi},$$

де  $\psi$  – коефіцієнт, що залежить від зовнішнього діаметра та кроку труб.

$$\psi = \frac{1 - (d/t)}{1 - 0,9 \cdot (d/t)^2}.$$

## 8.7 Коефіцієнт тепловіддачі при зрошенні зовнішньої поверхні труб

Підрозділ викладено за авторами [2, 3, 14-18]. У зрошувальних теплообмінниках плівка води може стікати з труби на трубу ламінарно, ламінарно з хвилеутворенням або ж турбулентно. Ці режими характеризуються відповідним плівковим числом Рейнольдса  $Re_{\text{пл}}$ :

- для ламінарного режиму  $Re_{\text{пл}} < 20 \dots 120$ ;
- для ламінарного режиму з хвилеутворенням  $Re_{\text{пл}} \cong (20 \dots 120) \dots 1600$ ;
- для турбулентного режиму  $Re_{\text{пл}} > 1600$ .

Плівкове число Рейнольдса розраховується по критерію:

$$Re_{\text{пл}} = \frac{4\Gamma}{\mu_{\text{в}}},$$

де  $\mu_{\text{в}}$  – динамічна в'язкість води, Па·с;

$\Gamma$  – щільність зрошення, кг/м·с.

Звідси щільність зрошення буде, кг/м·с:

$$\Gamma = \frac{Re_{\text{пл}} \cdot \mu}{4}.$$

Прийmemo, що плівка стікає в ламінарному режимі з хвилеутворенням, такому режиму відповідає щільність зрошення  $\Gamma \cong (0,004 \dots 0,025) \dots 0,34$  кг/м·с.

Для цього режиму критеріальне рівняння, яке описує процес тепловіддачі має вид [14], Вт/м<sup>2</sup>·К:

$$\alpha = 245 \cdot (1 + 0,004 \cdot \bar{t}_{nl}) \frac{\Gamma^{0,23}}{d_s^{0,83}},$$

де  $d_s$  – зовнішній діаметр труби, м.

## 8.8 Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні

Підрозділ викладено за авторами [2, 3, 14-18]. Коефіцієнт тепловіддачі для бульбашкового режиму кипіння у великому об'ємі можна визначити з наступної залежності, запропонованої Кружиліним, Вт/м<sup>2</sup>·К:

$$\alpha = 7,77 \cdot 10^{-2} \left( \frac{\rho_n r}{\rho_p - \rho_n} \right)^{0,033} \left( \frac{\rho_p}{\sigma} \right)^{0,33} \frac{\lambda_p^{0,75}}{\mu_p^{0,45} c_{p_p}^{0,12} T_s^{0,37}} \cdot q^{0,7},$$

де  $\rho_n, \rho_p$  – відповідно густини парової і рідинної фаз, кг/м<sup>3</sup>;

$r$  – теплота пароутворення, Дж/кг;

$\sigma$  – поверхневий натяг на границі розділу між рідиною і паром, Н/м або кг/с<sup>2</sup>;

$\lambda_p$  – теплопровідність рідини, Вт/(м·К);

$\mu_p$  – коефіцієнт динамічної в'язкості рідини, Па·с;

$c_p$  – теплоємність рідини, Дж/(кг·К);

$T_s$  – температура кипіння, К;

$q$  – теплове навантаження поверхні нагріву, Вт/м<sup>2</sup>.

Всі фізичні параметри в формулі визначаються при температурі кипіння рідини.



## 8.9 Коефіцієнт тепловіддачі при конденсації насиченої водяної пари на зовнішній поверхні труб

Підрозділ викладено за авторами [2, 3, 14-18]. Коефіцієнти тепловіддачі при конденсації насиченої водяної пари на зовнішній поверхні труби визначається із критеріального рівняння типу:

$$Nu = f(Ga, Pr, \Pi),$$

де:  $Ga = \frac{g \cdot l^3}{\nu^2}$  -критерій Галілея;

$Pr = \mu \cdot Cp$  - критерій Прандтля;

$\Pi = \frac{r}{Cp \cdot \Delta t}$  -критерій фазового переходу.

Для вертикальної поверхні рівняння має вигляд:

$$\begin{aligned} Ga \cdot Pr \cdot \Pi < 10^{15} & \quad Nu = 1.15 \cdot (Ga \cdot Pr \cdot \Pi)^{0.25}; \\ Ga \cdot Pr \cdot \Pi > 10^{15} & \quad Nu = 0.0646 \cdot (Ga \cdot Pr \cdot \Pi)^{0.33}. \end{aligned}$$

Визначальний розмір - висота труби.

Для горизонтального розташування труб:

$$Nu = 0,72 \cdot (Ga \cdot Pr \cdot \Pi)^{0.25}.$$

Визначальний розмір - зовнішній діаметр труби, визначальна температура - середня температура плівки конденсату.

Середнє значення коефіцієнта тепловіддачі при плівковій конденсації на поверхні вертикального пучка труб, висотою  $H$ :

$$\alpha = 1,15 \cdot \sqrt[4]{\frac{\lambda^3 \rho^2 g r}{\mu \Delta t H}}.$$

де значення  $\lambda, \rho, r, \mu$  береться при  $t_{i\bar{e}} = 0,5(t_{\bar{e}i\bar{a}} - t_{\bar{n}o})$  в одиницях Сі.

Середнє значення коефіцієнта тепловіддачі при плівковій конденсації на поверхні горизонтального пучка  $n$  труб, довжиною  $L$ , діаметром  $d$ :

$$\alpha = 0,728 \cdot \varepsilon \cdot \varepsilon_i \sqrt[4]{\frac{\lambda^3 \rho^2 g r}{\mu \Delta t d}}$$

де значення  $\lambda, \rho, r, \mu$  береться при  $t_{\text{ср}}$  в одиницях СІ,

величину поправки  $\varepsilon$ , що враховує вплив числа труб, береться з графіка рисунок 8.1, для води  $\varepsilon_i = 1$ .




Рисунок 8.1 – Залежність поправки  $\varepsilon$  від числа труб для коридорного (1) та шахматного розташування труб.

## 8.10 Коефіцієнт тепловіддачі в каналах пластинчастих теплообмінників

Підрозділ викладено за авторами [9]. При інженерних розрахунках пластинчастих теплообмінників коефіцієнти тепловіддачі можна розраховувати за спрощеними формулами без врахування напрямку теплового потоку.

Пластинчасті розбірні теплообмінники з площею поверхні від 3 до 320 м<sup>2</sup> працюють при тисках до 1 МПа в межах температур від -20 до + 140 °С. Основні параметри пластинчастих теплообмінників наведено у таблиці 8.6.

Площа теплопередачі для різних виконань пластинчастого теплообмінника при різній кількості пластин наведена у таблиці 8.4.

При ламінарному режимі течії рідини ( $Re < 50$ ) критерій Нусельта визначається з залежності:

$$Nu = 0.6 Re^{0.33} Pr^{0.33}$$

При турбулентному режимі ( $50 < Re < 20\,000$ ):

$$Nu = 0.135 Re^{0.73} Pr^{0.43}$$

Таблиця 8.4 – Площа теплопередачі пластинчастого теплообмінника

F <sub>1</sub>	F	N	F <sub>1</sub>	F	n	F <sub>1</sub>	F	n
Виконання I			Виконання II			Виконання III		
0,3	3	12	0,3	12,5	44	0,5	140	236
	4	16		16	56		150	252
	5	20		20	70		160	272
	6,3	24		25	86		180	304
	8	30	0,5	31,5	62		200	340
	10	36		40	78		220	372
0,5	10	20		50	98		250	420
	12,5	24		63	122		280	470
	16	32		80	154		300	504
	20	40		100	194		320	540
	25	48		110	212	-	-	-
				125	242			
				140	270			
				150	290			
				160	310			
				Примітка. F <sub>1</sub> -площа поверхні теплообміну однієї пластини, м <sup>2</sup>				

Швидкість теплоносія в каналах теплообмінника, м/с:

$$\omega = V / (m f_K),$$

де V – об’ємна витрата теплоносія, м<sup>3</sup>/с;

$f_K$  – площа перетину одного каналу [17], м<sup>2</sup>;

m – кількість каналів в одному пакеті, що розраховується з наступних співвідношень:

$$m = m_i / z_i; m_1 = n / 2 + 1; m_2 = n / 2,$$

де  $m_i$  – загальна кількість каналів для одного з теплоносіїв;

n – кількість пластин у теплообміннику [17];

$z_i$  – кількість пакетів (ходів) для одного з теплоносіїв.

Кількість послідовно з'єднаних пакетів орієнтовно визначається за величиною допустимого опору теплообмінника, використовуючи наступну залежність:

$$z \leq 0.01 \left( \frac{\Delta p_{\text{доп}} f_k^2 n^2}{V^2} \right)^{1/3}.$$

При конденсації пари у пластинчастому теплообміннику коефіцієнт тепловіддачі розраховується по формулі, при цьому в якості визначального лінійного розміру приймається приведена довжина каналу [17]. Канали, в яких конденсується пара, збираються в один пакет.

Гідрравлічний опір теплообмінника визначається за формулою:

$$\Delta p = \lambda_{mp} \frac{l_k}{d_e} \frac{\rho \omega^2}{2} z,$$

де  $\lambda_{mp}$  – приведений коефіцієнт гідрравлічного опору;

$\omega$  – швидкість теплоносія в каналах теплообмінника, м/с;

$l_k$  – приведена довжина каналу, м;

$d_e$  – еквівалентний діаметр каналу, м;

$z$  – кількість послідовно з'єднаних пакетів.

Приведений коефіцієнт опору враховує тертя рідини по поверхні пластин, зміну напрямку потоку при огинанні гофр, а також звуження потоку в приєднувальних штуцерах:

$$\lambda_{mp} = \frac{A}{\text{Re}}, \text{ при } \text{Re} \leq 50;$$

$$\lambda_{mp} = \frac{B}{\text{Re}^{0.25}}, \text{ при } \text{Re} > 50.$$

Коефіцієнти А і В залежно від типу пластин наведено у таблиці 8.5.

Таблиця 8.5 – Значення коефіцієнтів А і В

Тип пластини	Пв-0,3	Пр-0,5Е	Пр 1-0,5М
А	425	485	324
Б	19,3	22,4	15

Якщо швидкість рідини в штуцерах  $\omega > 2,5 \text{ м/с}$ , то їх опір враховується додатково додаванням до  $\Delta p$ , розрахованого за формулою.

Більше точний розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі в каналах утворених гофрованими пластинами виконується по формулах [17]:

а) у випадку ламінарного режиму руху теплоносія:

$$Nu = a \cdot Re^{0.3} \cdot Pr^{0.33} \left( \frac{Pr}{Pr_{CT}} \right)^{0.25},$$

де  $a$  – коефіцієнт, що залежить від площі пластини, значення критеріїв Рейнольдса і Прандтля (таблиця 8.6).

Таблиця 8.6– Значення коефіцієнта  $a$

Тип, площа пластини	$a$	Re не більше	Pr, не менше
0,2 К	0,5	100	20
0,3 м <sup>2</sup>	0,6	100	50
0,5 Е	0,63	50	80
0,5 Г	0,46	200	50

При турбулентному режимі руху теплоносія коефіцієнт тепловіддачі знаходять за рівнянням:

$$Nu = a \cdot Re^b \cdot Pr^{0.43} \left( \frac{Pr}{Pr_{CT}} \right)^{0.25}$$

де  $a$  і  $b$  – коефіцієнти, що залежать від площі пластини (таблиця 8.7).

Таблиця 8.7 – Значення коефіцієнтів  $a$  і  $b$ 

Тип, площа пластини	$a$	$b$	Re, не більше	Pr, не менше
0,2 м <sup>2</sup> (0,2 К)	0,086	0,7	100 ÷ 30000	0,7 ÷ 20
0,3 м <sup>2</sup>	0,1	0,73	100 ÷ 30000	0,7 ÷ 50
0,5 м <sup>2</sup> (0,5 Е)	0,135	0,73	100 ÷ 30000	0,7 ÷ 80
0,5 м <sup>2</sup> (0,5 Г)	0,165	0,65	200 ÷ 50000	0,7 ÷ 50

Конденсація пари на гофрованій поверхні пластин у пластинчастих теплообмінниках визначається за розрахунковими формулами залежно від різниці температур насичення пари й температури поверхні пластин з боку пари:

при  $\Delta t = (t_s - t_{CT1}) < 10$  коефіцієнт тепловіддачі визначається по формулі:

$$\alpha = a \cdot \sqrt[4]{\frac{\lambda_K^3 \cdot p_K^2 \cdot r \cdot g}{\mu_K \cdot \Delta t \cdot l}},$$

де  $l$  – приведена висота каналу, м.

При  $\Delta t > 10$  коефіцієнт теплопередачі розраховується по критеріальному рівнянню:

$$Nu = a \cdot Re^b \cdot Pr^{0.4}$$

де  $a$  і  $b$  – коефіцієнти, що визначаються в залежності від типу пластин (таблиця 8.8).

Таблиця 8.8 – Значення коефіцієнтів  $a$  і  $b$ 

Тип, площа пластини	$a$	$b$
0,2 м <sup>2</sup> (0,2 К)	0,086	0,7
0,3 м <sup>2</sup>	0,1	0,73
0,5 м <sup>2</sup> (0,5 Е)	0,135	0,73
0,5 м <sup>2</sup> (0,5 Г)	0,165	0,65

### 8.11 Коефіцієнт тепловіддачі для оребрених теплообмінників

Підрозділ викладено за авторами [19]. Одним зі способів інтенсифікації процесу теплообміну є збільшення поверхні теплообміну шляхом оребрення. Поверхню нагрівання оребрених теплообмінників набирають із труб з поперечними, поздовжніми, стрижневими й іншими ребрами.

При обтіканні пучка оребрених труб з круглими та квадратними ребрами визначальний критерій Нусельта розраховують за рівнянням:

$$Nu = C \text{Re}^n \left( \frac{d_0}{S_p} \right)^{-0,54} \left( \frac{h}{S_p} \right)^{-0,14} \Psi,$$

де  $C$  і  $n$  – коефіцієнти, наведені у таблиці 8.9.

$d_0$  – зовнішній діаметр несучої труби, м;

$S_p$  – крок між ребрами, м;

$h$  – висота ребра, м;

$D$  – діаметр ребра, м;

$\Psi$  – коефіцієнт, що враховує нерівномірність тепловіддачі по висоті ребра,  $\Psi = 0,85$ .

Тоді приведений орієнторний коефіцієнт тепловіддачі:

$$\alpha_{np\ op} = \alpha_k \left( \frac{F_p}{F_{np}} E_p + \frac{F_{mp}}{F_{np}} \right),$$

де  $\alpha_k$  – коефіцієнт конвективного теплообміну з боку оребреної поверхні;  
Вт/(мК);

$F_p$  – площа поверхні ребер, м<sup>2</sup>;

$F_{mp}$  – площа поверхні міжреберного простору, м<sup>2</sup>;

$F_{np}$  – приведена площа поверхні, м<sup>2</sup>;

$E_p$  – ефективність ребра.

Пучок	Ребра	$C$	$n$
Коридорний	Круглі	0,104	0,72
	Квадратні	0,096	0,72
Шахматний	Круглі	0,233	0,65
	Квадратні	0,205	0,65

$$E_p = \frac{th \left( \sqrt{\frac{2 \cdot \alpha_k}{\lambda_p \cdot \delta_p}} \cdot h_p^* \right)}{\sqrt{\frac{2 \cdot \alpha_k}{\lambda_p \cdot \delta_p}} \cdot h_p^*}.$$
 $\delta_p$  - толщина ребра, м;

На рисунку 8.2 наведено ребра різної конфігурації і вказані їх розміри. Формули

Г - шестикутне ребро

40



Для розрахунку гіперболічного тангенса скористаємося рівнянням:

$$\operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Для визначення величини  $a$  [14], часто необхідно знати температуру стінки  $t_{CT}(K)$  або питоме теплове навантаження  $q$  ( $Bm/m^2$ ), значення яких, в свою чергу, залежать від величини  $a$ . В таких випадках коефіцієнти тепловіддачі розраховують методом послідовних наближень або використовують методику, по якій проводять розрахунок два рази, задавшись температурою стінки  $t_{cm}$  з боку холодного теплоносія. Температуру стінки приймають на  $3-15\ K$  нижче температури гарячого теплоносія: один раз - біля її крайнього нижнього значення, другий - біля верхнього. Потім за графіком визначають  $q_{дійсне}$ , що відповідає дійсному тепловому навантаженню.

Таблиці 8.10 – Формули для визначення  $h^*$  та  $\rho$ .

Ребро	Елементи ребер (див. рисунок 1.1)	Формули для знаходження	
		$h^*$	інших величин
Кругле	а	$h^* = h(1 + 0,35 \ln \rho)$	$\rho = D_p, h = 0,5(D_p - d_H)$
Прямокутне	б	$h^* = 0,5d_H(\rho - 1) \cdot (1 + 0,35 \ln \rho)$	$\rho = 1,28 \left( \frac{B}{d_H} \right) \cdot \sqrt{\frac{A}{B}} - 0,2$
Квадратне	в		$\rho = 1,15 \cdot \frac{B}{d_H}$
Шестикутне	г		$\rho = 1,27 \cdot \frac{B}{d_H} \cdot \sqrt{\frac{A}{B}} - 0,3$

Задавшись температурою стінки у першому наближенні  $t_{cm1}$ , визначають теплове навантаження  $q_I$  з боку гарячого теплоносія:

$$q_I = \alpha_1 \cdot (t_1 - t_{CT1}),$$

де  $t_I$  — середня температура гарячого теплоносія,  $K$ .

За величиною термічного опору стінки  $\delta_{CT}/\lambda_{CT}$  розраховують температуру стінки з боку холодного теплоносія:

$$t_{CT2} = t_{CT1} - q_1 \cdot \frac{\delta_{CT}}{\lambda_{CT}}.$$

Визначають  $\alpha_2$  і  $q_2$  з боку холодного теплоносія, де  $t_2$  - середня температура холодного теплоносія. Для цього попередньо визначають режим руху холодного теплоносія залежно від умов теплообміну й конструкції теплообмінника.

Порівнюють значення  $q_1$  і  $q_2$ . У випадку їхньої нерівності задаються новим значенням температури стінки. Повторюють всі розрахунки та знову одержують інші значення:  $q'_1$  і  $q'_2$ . Якщо вони також не рівні, то будують графік залежності  $q$  від  $t_{CT}$  (рисунок 8.3), по якому визначають дійсну температуру стінки  $t_{CT,Д}$  і дійсне теплове навантаження  $q_Д$ . Знаючи  $q_Д$ , визначають коефіцієнт теплопередачі  $K$ :

$$K = \frac{q_Д}{\Delta t_{CT}}.$$

Обчисливши  $K$ , знаходять величину поверхні теплообміну  $F_p$  із основного рівняння теплопередачі:

$$F_p = \frac{Q}{K \cdot \Delta t_{CT}}.$$




Рисунок 8.3 – Графік залежності теплового навантаження  $q$  від температури стінки  $t_{CT}$

Якщо розрахункова поверхня теплопередачі  $F$  більше поверхні обраного раніше теплообмінника  $F_T$  (теоретичного), то необхідно задатися новим теплообмінником з більшою поверхнею.

Розраховують запас поверхні:

$$Z = \frac{F_P - F_T}{F_T} \cdot 100\%$$

Коефіцієнт запасу  $z$  повинен лежати в межах  $0 < Z < 40 \%$ . При недотриманні цієї умови необхідно вибрати схожий теплообмінник з меншою площею й повторити розрахунок заново.

## 8.12 Визначення коефіцієнта теплопередачі

Підрозділ викладено за авторами [2, 3, 14-18].

Коефіцієнт теплопередачі  $K$  знаходимо по рівнянню,  $Bm/m^2 \cdot K$ :

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + r_1 + \frac{\delta_{cm}}{\lambda_{cm}} + r_2 + \frac{1}{\alpha_2}},$$

де  $\alpha_1$  – коефіцієнт тепловіддачі від рідини, що охолоджується до внутрішньої поверхні труби,  $Bm/m^2 \cdot K$ ;

$\alpha_2$  – коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні труби до стікаючої плівки води,  $Bm/m^2 \cdot K$ ;

$\delta_{cm}$  – товщина стінки труби,  $m$ ;

$\lambda_{cm}$  – коефіцієнт теплопровідності стінки, приймаємо для сталі  $\lambda_{cm} = 0,57 Bm/m \cdot K$ .

$r_1, r_2$  – термічний опір забруднень з обох сторін труби,  $(m^2 \cdot K)/Bm$ , (таблиця 8.11).

Таблиця 8.11 – Орієнтовні величини термічних опорів забруднень для різних теплоносіїв.

Теплоносій	$r, (m^2 \cdot K)/Wm$
Повітря	0,0002 – 0,0004
Димові гази	0,0005 – 0,0007
Хладагент, розсоли, органічні теплоносії	0,0002 - 0,0004
Вода, нафтові дистиляти	0,0002 – 0,0006
Нафта, мазут	0,0005 – 0,0012
Гудрон, крекінг, залишок	0,002 – 0,010
Водяний пар	~ 0,0001

## СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Корнієнко Я.М. Процеси та обладнання хімічної технології [Текст]: підруч. / Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок та ін. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. -Ч. 2. - 416 с.
2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.
3. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1991. – 352 с.
4. Методичні вказівки по виконанню обчислювальної техніки по курсу “Машины и аппараты химических производств алгоритм расчета реактора-полимеризатора” Киев КПИ 1981, 39 с.
6. Лашинский А. А., Толчинский А. Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры - Л.: Машиностроение, 1970. – 752 с.
7. Конструювання та розрахунок фланцевих з'єднань: Навч. посібник / В. Г. Доброногов, І. О. Мікульонок. – К.: НМК ВО, 1992. 104с.
8. Методические указания к выполнению курсовых и дипломных проектов / Конструювання опорних вузлів хімічних апаратів і перевірка несучої спроможності обичайок на дію опорних навантажень: Навч. Посібник / В. Г. Доброногов, І. О. Мікульонок. – К.: ІСДО, 1995. – 184 с.
9. Розрахунок і конструювання машин і апаратів хімічних підприємств / Укл.: Міхальов М.Ф. - М: Машиностроение, - 1984р. – 301ст.
10. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.2.–5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1980.–559с., ил.
11. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1973. – 752 с.
12. Оформление графической документации. Методические указания к выполнению курсовых и дипломных проектов / Сост. В.Н. Марчевский. – 1989.
13. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1982. – 772 с.

14. Промышленная технология лекарств. / Под ред. проф. В.И Нускова, Изд. УкрФА, Харьков, - 1999, - 559 стр.
15. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. / Под ред. Проф. Стабникова В.Н., Вища школа., К.: - 1982, - 199 с.
16. Машины и аппараты химических производств. / Под ред. д-ра техн. наук., проф. И.И.Чернобыльского, изд. 3-е перераб. и доп. М. Машиностроение, -1974,-456 с.
17. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по курсовому проектированию. М.: Химия, - 1983, - 272с.
18. Домашнее А.Е. Конструирование и расчет химических аппаратов - М.: Государственное политехническое издательство машине строительной литературы, - 1961, - 464 с.
19. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. Справочное пособие. М: Энергоиздат, - 1990, - 367 с.

**ДОДАТОК А. ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОГО  
ПРОЕКТУ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ”  
Інженерно-хімічний факультет  
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв**

**КУРСОВИЙ ПРОЕКТ**

**з дисципліни:**

Процеси та апарати хімічної технології

на тему: **РИБОЙЛЕР**

Студента III курсу, групи ХЕ-71

\_\_\_\_\_ **Юрій Миколайович Магдич**  
спеціальності 6.051301 "Хімічна технологія"

Керівник доцент, к.т.н., \_\_\_\_\_ **А. Р. Степанюк**

Національна оцінка \_\_\_\_\_

Кількість балів: \_\_\_\_\_ оцінка: ECTS \_\_\_\_\_

Члени комісії:

\_\_\_\_\_  
(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає  
запозичень з праць інших авторів без відповідних  
посилань.

Студент \_\_\_\_\_ **Д.О. Заїка**

**Київ 2019**

**ДОДАТОК Б. ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ  
ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”**

**Інженерно-хімічний факультет**

**Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до курсового проекту на тему:

**РИБОЙЛЕР**

спеціальності 6.051301 "Хімічна технологія"

з дисципліни:

Процеси та апарати хімічної технології

Виконав студент групи ХЕ-71 \_\_\_\_\_ Ю. М. Магдич  
(підпис, дата)

Керівник проекту, к.т.н., доц. \_\_\_\_\_ А .Р. Степанюк  
(підпис, дата)

Київ 2019



## ДОДАТОК В. ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ”

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

### ЗАВДАННЯ

до курсового проекту

студентові \_\_\_\_\_

**1. Тема проекту: Рибойлер**

**2. Термін здачі** студентом закінченого проекту: 30 \_\_\_\_\_ 201\_р.

**3. Вихідні дані до проекту:** Розрахувати кожухотрубний теплообмінник для нагрівання / рибойлер для випаровування речовини «Р». Початкова температура речовини  $t_{p1}$ , кінцева -  $t_{p2}$ . Нагрівальний агент – димові гази. Втрата теплоти крізь зовнішню поверхню теплообмінника прийняти \_\_\_\_% від корисно витраченої теплоти. Робочий тиск речовини  $p_p$

**4. Перелік питань, які мають бути розроблені:** обґрунтування та опис конструкції рибойлера; навести технічну характеристику рибойлера; обґрунтувати конструкцію рибойлера; описати конструкцію апарата; виконати вибір матеріалів для виготовлення апарата; виконати розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність рибойлера; виконати вибір штуцерів; провести гідравлічний розрахунок рибойлера

**4. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу:** рибойлер – формат кресленика А1 та специфікація до кресленика, корпус – А1 формат кресленика та специфікація до кресленика.

**Завдання прийняв до виконання** студент ХЕ-71\_\_\_\_\_ Ю. М. Магдич  
(підпис, дата)

**Керівник курсового проекту, доцент** \_\_\_\_\_ А.Р. Степанюк  
(підпис, дата)

## ДОДАТОК Г. ЗРАЗОК ЗМІСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

### Зміст

Вступ	11
1 Обґрунтування та опис конструкції рибойлера	12
2 Технічна характеристика рибойлера	15
3 Обґрунтування конструкції рибойлера	16
3.1. Опис конструкцій апарата	16
3.2 Вибір матеріалів для виготовлення апарата	18
4 Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність рибойлера	19
4.1. Методика розрахунку рибойлера	19
4.2 Результати програмного розрахунку	27
4.3 Вибір штуцерів	28
Висновки	30
Перелік посилань	32
Додаток А Блок-схема алгоритму програми розрахунку рибойлера	34
Додаток Б Таблиця ідентифікаторів програми розрахунку рибойлера	35
Додаток В Програма розрахунку рибойлера	38
Додаток Г Результати розрахунку за програмою розрахунку рибойлера	42

					ЛН91.XXXXXXX.001 ПЗ			
Из	Лист	№ докум	Полпи	Лат				
Разраб	Маглич				Рибойлер	Лит	Лист	Листов
Пенев	Степанюк						5	80
Репенз						КПІ ім ігоря Сікорського, ІХФ, МАХНВ 50		
Н Контр								
Затв								

## ДОДАТОК Д. ЗРАЗОК ОПИСУ ВКЛАДЕНЬ

[illegible]

## ДОДАТОК Е. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Розрахувати кожухотрубний теплообмінник для нагрівання/рибойлер для випаровування речовини «Р». Початкова температура речовини  $t_{p1}$ , кінцева -  $t_{p2}$ . Нагрівальний агент – димові гази. Втрата теплоти крізь зовнішню поверхню теплообмінника прийняти \_\_\_\_% від корисно витраченої теплоти. Робочий тиск речовини  $p_p$

Речовина «Р»										Димові гази			
Варіант	Речовина «Р»	Варіант	Масова частка розчиненої речовини в розчиннику %	Варіант	Речовина «Р» $G \times 10^3, \text{кг/с}$	Варіант	$t_{p1}, ^\circ\text{C}$	Варіант	$t_{p2}, ^\circ\text{C}$	Варіант	$t_{p1}, ^\circ\text{C}$	Варіант	$t_{p1}, ^\circ\text{C}$
1	розчин еталону воді у	1	0	1	0,50	1	20	1	$t_{\text{кип.}}$	1	200	1	500
2	розчин металону воді у	2	10	2	0,60	2	30	2	70	2	210	2	490
3	розчин бензолу толуолі в	3	20	3	0,70	3	40	3	65	3	220	3	480
4	розчин толуолу бензолі у	4	30	4	0,80	4	50	4	60	4	230	4	470
5	розчин мурашиної кислоти оцтовій кислоті в	5	40	5	0,90	5	55	5	55	5	240	5	460
6	вода	6	50	6	0,95	6	60	6	50	6	250	6	450
7	оцтова кислота	7	60	7	1,20	7	65	7	45	7	260	7	440
8	етанол	8	70	8	1,30	8	70	8	40	8	270	8	430
9	метанол	9	80	9	1,40	9	75	9	35	9	280	9	420
0	бензол	0	100	0	1,50	0	80	0	30	0	290	0	410

$m$  – варіант за списком у журналі.

Тип теплообмінника: ☐ – з нерухомими трубними решітками (☐ – з температурним компенсатором на кожусі); ☐ – з U-подібними трубками; ☐ – з плаваючою головкою; ☐ – з «труба в трубі». Тиск:  $p_p =$  \_\_\_\_ МПа.

**\* потрібні параметри позначені, або вписані викладачем**

Група	Студент	Дата видачі	Видав
	_____ ПІБ студента		_____ ПІБ керівника
	_____ Підпис студента		_____ Підпис керівника

## ПРИКЛАД Ж. РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛООБМІННИКА

### 4 РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛООБМІННИКА

#### 4.1 РОЗРАХУНОК ПОВЕРХНІ ТЕПЛООБМІНУ

Метою розрахунку є визначення необхідної площі теплообміну та вибір нормалізованої конструкції апарата, яка оптимально задовольняє заданим технологічним умовам та конструктивні розміри кожухотрубного теплообмінника з плаваючою головкою

Розрахункова схема кожухотрубного теплообмінника з плаваючою головкою зображене на рисунку 5.1.




Рисунок 5.1 – Розрахункова схема кожухотрубного теплообмінника з плаваючою головкою.

Вихідні дані:

Температура дизельного палива на вході  $T_{дпв}$ , К

493;

Температура дизельного палива на виході $T_{ДПК}$ , К	363;
Температура води на вході $T_{П}$ , К	293;
Температура води на виході $T_{К}$ , К	363;
Продуктивність дизельного палива $G_1$ , кг/с	4.

Розрахунок буде проводитися за алгоритмом, запропонованим авторами [10 (Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.)].

Визначення орієнтовної поверхні теплообміну:

Більшу різницю температур на кінцях теплообмінника (між холодним та гарячим теплоносієм) визначають по формулі, К:

$$\Delta T_B = T_{ДПП} - T_{БК} = 493,15 - 363,15 = 130K.$$

Визначаємо меншу різницю температур на кінцях теплообмінника (між холодним та гарячим теплоносієм):

$$\Delta T_M = T_{ДПК} - T_{ВП} = 363,15 - 293,15 = 70K.$$

Визначаємо середню різницю температур:

$$\Delta T_{cp} = \frac{\Delta T_B - \Delta T_M}{\ln \frac{\Delta T_B}{\Delta T_M}} = \frac{130 - 70}{\ln \frac{130}{70}} = 96,924K.$$

де  $\Delta T_B = 130K$  - максимальна різниця між температурами теплоносіїв;

$\Delta T_B = 70K$  - мінімальна різниця між температурами теплоносіїв.

Визначаємо середню температуру води:

$$T_2 = \frac{T_{ВП} + T_{БК}}{2} = \frac{293,15 + 263,15}{2} = 328,15K$$

де  $T_{ВП} = 293,15K$  - температура води на вході в теплообмінник;

$T_{БК} = 363,15K$  - температура води на виході з теплообмінника.

Визначаємо середню температуру дизельного палива:

$$T_1 = T_2 + \Delta T_{\text{н\ddot{o}}} = 328,15 + 96,924 = 425,074\hat{E}$$

де  $T_2 = 328,15\hat{E}$  - середня температура води;

$\Delta T_{cp} = 96,924K$  - середня різниця температур.

Теплофізичні властивості дизельного палива при середній температурі  $T_1 = 425,074K$  за таблицею ХІХ [10 (Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.)]:

$\mu_1$  - коефіцієнт динамічної в'язкості дизельного палива,  $\mu_1 = 820 \cdot 10^{-6} Pa \cdot s$ ;

$\rho_1$  - густина дизельного палива,  $\rho_1 = 840 \frac{kg}{m^3}$ ;

$\lambda_1$  - коефіцієнт теплопровідності дизельного палива,  $\lambda_1 = 0,108 \frac{W}{(m \cdot K)}$ ;

$C_1$  - теплоємність дизельного палива,  $C_1 = 2050 \frac{J}{(kg \cdot K)}$ ;

$Pr_1$  - критерій Прандтля дизельного палива,  $Pr_1 = 5,11$ .

Визначаємо теплове навантаження, яке віддає дизельне паливо при нагріванні:

$$Q = 1.05 \cdot G_1 \cdot C_1 \cdot (T_{дпп} - T_{дпк}) = 1,05 \cdot 4 \cdot 2050 \cdot (493,15 - 353,15) = 1119300 W$$

де  $G_1 = 4 \frac{kg}{s}$  - масова витрата дизельного палива;

$C_1 = 2050 \frac{J}{(kg \cdot K)}$  - теплоємність дизельного палива.

Теплофізичні властивості води при середній температурі  $T_2 = 328,15K$  за таблицею ХХІХ :

$\mu_2$  - коефіцієнт динамічної в'язкості води,  $\mu_2 = 509,5 \cdot 10^{-6} Pa \cdot s$ ;

$\rho_2$  - густина води,  $\rho_2 = 985 \frac{kg}{m^3}$ ;

$\lambda_2$  - коефіцієнт теплопровідності води,  $\lambda_2 = 0,68 \frac{W}{m \cdot K}$ ;

$C_2$  - теплоємність води,  $C_2 = 4190 \frac{J}{kg \cdot K}$ ;

$Pr_2$  - критерій Прандтля води,  $Pr_2 = 3,26$ .

Визначаємо масові витрати води:

$$G_2 = \frac{Q}{C_2 \cdot (T_{БК} - T_{ВП})} = \frac{1119300}{4190 \cdot (363,15 - 293,15)} = 3,816 \frac{kg}{s}$$

де  $C_2 = 4190 \frac{Дж}{Кг \cdot К}$  - теплоємність води.

Визначаємо об'ємні витрати дизельного палива:

$$V_1 = \frac{G_1}{\rho_1} = \frac{4}{840} = 0,005 \frac{м^3}{с}$$

де  $\rho_1 = 840 \frac{Кг}{м^3}$  - густина дизельного палива;

$G_1 = 4 \frac{Кг}{с}$  - масова витрата дизельного палива.

Визначаємо об'ємні витрати води:

$$V_2 = \frac{G_2}{\rho_2} = \frac{3,816}{985} = 0,004 \frac{м^3}{с}$$

де  $\rho_2 = 985 \frac{Кг}{м^3}$  - густина води;

$G_2 = 3,816 \frac{Кг}{с}$  - масова витрата води.

Орієнтовно визначаємо потрібну площу теплообміну з основного рівняння теплопередачі, попередньо задавшись, значенням коефіцієнта теплопередачі  $K' = 250 \frac{Вт}{(м^2 \cdot К)}$ , оскільки посилаючись на авторів [10 (Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.)] коефіцієнт теплопередачі від води до дизельного палива лежить в межах  $K' = 120 - 270 \frac{Вт}{(м^2 \cdot К)}$ :

$$Q = K \cdot F' \cdot \Delta T_{CP}.$$

З формули отримуємо:

$$F' = \frac{Q}{K' \cdot \Delta T_{CP}} = \frac{1119300}{150 \cdot 96,924} = 76,988 м^2$$

де  $Q$  - теплове навантаження, яке віддає дизельне паливо при нагріванні, Вт;

$\Delta T_{CP}$  - середня різниця температур, К.

Приймаємо попередньо значення критерію Рейнольдса для дизельного палива в трубному просторі:

$$Re_2 = 14000 ,$$



тоді попередньо швидкість дизельного палива в трубному просторі:

$$W = \frac{\mu_2 \cdot \text{Re}_2}{d_{\text{внутр}} \cdot \rho_2} = \frac{509,5 \cdot 10^{-6} \cdot 14000}{0,021 \cdot 985} = 0,345 \text{ м/с}$$

Число труб буде:

$$i = \frac{V_2}{S_2 \cdot W_2} = \frac{V_2}{\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot W_2} = \frac{0,004}{\frac{3,14 \cdot 0,021^2}{4} \cdot 0,345} = 47,16$$

По визначеній площі теплообміну та числу труб вибираємо за ГОСТ 15118-79 найближчий теплообмінник: шестиходовий, діаметр кожуха  $D = 600$  мм, діаметр труб  $d = 25 \times 2$  мм, довжина труб  $L = 6$  м, кількість труб  $n = 198$ , поверхня теплообміну  $F = 91 \text{ м}^2$ , кількість ходів  $N = 6$ .

Далі ведемо перевірочний розрахунок вибраного теплообмінника.

Визначення швидкості і критерію Рейнольдса для дизельного палива в трубному просторі:

Визначаємо швидкість води в трубах:

$$W_2 = \frac{V_2}{\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot n} = \frac{0,004}{\frac{3,14 \cdot 0,021^2}{4} \cdot 33} = 0,343$$

де  $d_{\text{внутр}} = 0,021 \text{ м}$  - внутрішній діаметр труб;

$V_2 = 0,004 \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$  - об'ємні витрати води;

$n_0 = 32,6$  - кількість труб в апараті на один хід прийняте  $N = 196 / 6 = 32,6$ .

Розрахуємо критерій Рейнольдса для води:

$$\text{Re}_2 = \frac{W_2 \cdot d_{\text{внутр}} \cdot \rho_2}{\mu_2} = \frac{0,343 \cdot 0,021 \cdot 985}{509 \cdot 10^{-6}} = 13909,018 \approx 13910$$

де  $\mu_2 = 509,5 \cdot 10^{-6} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - коефіцієнт динамічної в'язкості води [10];

$\rho_2 = 985 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$  - густина води [10].

Визначення швидкості і критерію Рейнольдса для дизельного палива в міжтрубному просторі:

Визначаємо швидкість дизельного палива:

$$W_1 = \frac{V_1}{S_M} = \frac{0,005}{4,5 \cdot 10^{-2}} = 0,1058 \frac{м}{с}$$

де  $V_1 = 0,005 \frac{м^3}{с}$  - об'ємні витрати дизельного палива;

$S_M = 4,5 м^2$  - площа поперечного перерізу міжтрубного простору.

Розрахуємо критерію Рейнольдса для дизельного палива:

$$Re_1 = \frac{W_1 \cdot d_{\text{екв}} \cdot \rho_1}{\mu_1} = \frac{0,1058 \cdot 0,088 \cdot 840}{820 \cdot 10^{-6}} = 9509,731 \approx 9510$$

де  $\rho_1 = 840 \frac{кг}{м^3}$  - густина дизельного палива [11];

$\mu_1 = 820 \cdot 10^{-6} Па \cdot с$  - коефіцієнт динамічної в'язкості дизельного палива [11];

$d_{\text{екв}}$  - еквівалентний діаметр трубок:

$$d_{\text{екв}} = \frac{4 \cdot F_1}{\Pi} = \frac{4 \cdot 0,379}{17,279} = 0,088 м$$

де  $\Pi$  - змочений периметр апарату:

$$\Pi = \pi \cdot (D_{\text{внутр}} + n \cdot d_{\text{зовн}}) = (0,6 + 198 \cdot 0,025) = 17,279 м$$

де  $D_{\text{внутр}} = 0,6 м$  - внутрішній діаметр апарату;

$d_{\text{зовн}} = 0,025 м$  - зовнішній діаметр трубок;

$n = 198$  - кількість труб в апараті;

$F_1$  - площа поперечного перерізу теплообмінника:

$$F_1 = \frac{\pi}{4} \cdot (D_{\text{аіодод}}^2 - n \cdot d_{\text{сіаі}}^2) = 0,785 \cdot (0,6^2 - 198 \cdot 0,025^2) = 0,379 м^2$$

Визначаємо температуру стінки з боку обох теплоносіїв методом послідовних наближень, попередньо задавшись співвідношенням коефіцієнту теплопередачі до коефіцієнту тепловіддачі  $A_1 = \frac{K}{\alpha_1} = 0,7$ ,  $A_2 = \frac{K}{\alpha_2} = 0,1$ , а потім зробимо перевірку на розбіжність цих коефіцієнтів з тими що ми отримуємо в кінці розрахунку:

$$T_{cm1} = T_1 + A_1 \cdot \Delta T_{cp} = 425,074 + 0,1 \cdot 96,924 = 493 K (220^\circ C)$$

$$T_{cm2} = T_2 + A_2 \cdot \Delta T_{cp} = 328,15 - 0,7 \cdot 96,924 = 338 K (65^\circ C)$$

де  $K$  - коефіцієнт теплопередачі,  $Вт/(м^2 \cdot К)$ ;

$\alpha_1$  і  $\alpha_2$  - коефіцієнти тепловіддачі від гарячого і холодного теплоносіїв,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

Визначаємо критерій Прандтля стінки для води при  $T_{cm2} = 338\text{K} (65^\circ\text{C})$ :  
(можна також знайти значення критерія Прандтля з таблиць, наведених у довідковій літературі)

$$\text{Pr}_{cm2} = \frac{C'_2 \cdot \mu'_2}{\lambda'_2} = \frac{4230 \cdot 282 \cdot 10^{-6}}{0,683} = 1,747$$

де  $\mu'_{\tilde{n}\tilde{o}2} = 282 \cdot 10^{-6} \text{ Па} \cdot \tilde{n}$  - коефіцієнт динамічної в'язкості води при температурі  $T_{cm2}$  [10];

$\lambda'_{\tilde{n}\tilde{o}2} = 0,683 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$  - коефіцієнт теплопровідності води, при температурі  $T_{cm2}$  [10];

$\tilde{N}'_{\tilde{n}\tilde{o}2} = 4230 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$  - теплоємність води, при температурі  $T_{cm2}$  [10].

Рівняння процесу тепловіддачі при турбулентному режимі руху в трубах ( $\text{Re} > 10000$ ) має вигляд, причому  $Nu_2$  - критерій Нусельта, який характеризує теплообмін на границі “стінка-речовина”:

$$\begin{aligned} Nu_2 &= 0,021 \cdot \varepsilon_l \cdot \text{Re}_2^{0,8} \cdot \text{Pr}_2^{0,43} \cdot \left( \frac{\text{Pr}_2}{\text{Pr}_{\tilde{n}\tilde{o}2}} \right)^{0,25} = \\ &= 0,021 \cdot 13910^{0,8} \cdot 1,5^{0,43} \cdot \left( \frac{1,5}{1,747} \right)^{0,25} = 51 \end{aligned}$$

де  $\varepsilon_l$  коефіцієнт, що враховує вплив відношення довжини трубки до її діаметру

$$L/d = 6 / 0,021 = 286 > 50, \quad \varepsilon_l = 1;$$

$\text{Re}_2 = 13910$  - критерій Рейнольдса, що характеризує співвідношення сил інерції і сил в'язкості в потоці рідини;

$\text{Pr}_2 = 1,5$  - критерій Прандтля для води при  $\tilde{O}_{\tilde{n}\tilde{o}2}$ , що враховує теплофізичні властивості теплоносія; [10]

$\left( \frac{\text{Pr}_2}{\text{Pr}_{\tilde{n}\tilde{o}2}} \right)^{0,25}$  - поправка Міхєєва, що враховує напрям теплового потоку;

Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі холодного теплоносія – води:

$$\alpha_2 = \frac{Nu_2 \cdot \lambda_2}{d_{\text{внутр}}} = \frac{51 \cdot 0,683}{0,021} = 1650 \frac{Bm}{(m^2 \cdot K)}$$

де  $d_{\text{внутр}} = 0,021 \text{ м}$  - внутрішній діаметр труб;

$\lambda_2 = 0,683 \frac{Bm}{(m \cdot K)}$  - коефіцієнт теплопровідності води [10].

Визначаємо критерій Прандтля для дизельного палива при  $T_1 = 425,074 \hat{E}$  :

$$Pr_1 = \frac{C'_1 \cdot \mu'_1}{\lambda'_1} = \frac{2050 \cdot 820 \cdot 10^{-6}}{0,08} = 21,12$$

де  $\mu'_1 = 820 \cdot 10^{-6} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - коефіцієнт динамічної в'язкості дизельного палива при температурі  $T_1$ ;

$\lambda'_1 = 0,08 \frac{Bm}{m \cdot K}$  - коефіцієнт теплопровідності дизельного палива, при температурі  $T_1$  [11];

$C'_1 = 2050 \frac{Дж}{кг \cdot K}$  - теплоємність дизельного палива, при температурі  $T_1$  [11].

Визначаємо критерій Прандтля для дизельного палива при  $T_{cm1} = 493K (220^\circ C)$  :

$$Pr_{\tilde{n}\hat{o}1} = \frac{C'_{\tilde{n}\hat{o}1} \cdot \mu'_{\tilde{n}\hat{o}1}}{\lambda'_{\tilde{n}\hat{o}1}} = \frac{2072 \cdot 850 \cdot 10^{-6}}{0,078} = 22,06$$

де  $\mu'_{\tilde{n}\hat{o}1} = 850 \cdot 10^{-6} \hat{I}\hat{a} \cdot \tilde{n}$  - коефіцієнт динамічної в'язкості дизельного палива при температурі  $T_{cm1}$  [11];

$\lambda'_{\tilde{n}\hat{o}1} = 0,078 \frac{\hat{A}\hat{o}}{\hat{i} \cdot \hat{E}}$  - коефіцієнт теплопровідності дизельного палива, при температурі  $T_{cm1}$  [11];

$\tilde{N}'_{\tilde{n}\hat{o}1} = 2072 \frac{\hat{A}\hat{o}}{\hat{e}\hat{a} \cdot \hat{E}}$  - теплоємність дизельного палива, при температурі  $T_{\tilde{n}\hat{o}1}$  [10].

Рівняння процесу тепловіддачі при шаховому розташуванні пучків труб, і при ( $Re > 1000$ ) має вигляд:

$$Nu_2 = 0,4 \cdot \varepsilon_\varphi \cdot Re_2^{0,6} \cdot Pr_2^{0,36} \cdot \left( \frac{Pr_2}{Pr_{\dot{\theta}2}} \right)^{0,25} =$$

$$= 0,4 \cdot 0,6 \cdot 9510^{0,6} \cdot \left( \frac{21,12}{22,06} \right)^{0,36} \cdot 0,95^{0,25} = 172$$

де  $\varepsilon_\varphi = 0,6$  – коефіцієнт, що враховує вплив кута атаки  $\varphi = 90^\circ$  [10];

$Re_1 = 9510$  - критерій Рейнольдса, що характеризує співвідношення сил інерції і сил в'язкості в потоці рідини;

$\left( \frac{Pr_1}{Pr_{\dot{\theta}1}} \right)^{0,25}$  – поправка Міхєєва, що враховує напрям теплового потоку;

Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі гарячого теплоносія – дизельного палива:

$$\alpha_1 = \frac{Nu_1 \cdot \lambda_1}{d_{екв}} = \frac{171,919 \cdot 0,108}{0,088} = 212 \frac{Вт}{(м^2 \cdot К)}$$

де  $d_{екв} = 0,088 м$  - еквівалентний діаметр трубок;

$\lambda_1 = 0,108 \frac{Вт}{(м \cdot К)}$  - коефіцієнт теплопровідності дизельного палива [24].

Визначаємо термічний опір стінки та забруднень:

$$\sum r_{cm} = \frac{1}{r_{забр1}} + \frac{\delta_{ст}}{\lambda_{ст}} + \frac{1}{r_{забр2}} = \frac{1}{5800} + \frac{0,002}{46,5} + \frac{1}{2900} = 5,6 \cdot 10^{-4} \frac{(м^2 \cdot К)}{Вт}$$

де, за таблицею ХХХІ [10]:  $r_{забр1} = 5800 Вт/(м^2 \cdot К)$  - теплова провідність забруднень стінки зі сторони дизельного палива;

$r_{забр2} = 2900 Вт/(м^2 \cdot К)$  - теплова провідність забруднень стінки з боку води [10];

$\delta_{ст} = 0,002 м$  - товщина стінки трубки [10];

$\lambda_{ст} = 46,5 Вт/(м \cdot К)$  - теплопровідність сталі [10].

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum r_{cm} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{1}{\frac{1}{212} + 5,6 \cdot 10^{-4} + \frac{1}{1650}} = 170 \frac{Вт}{(м^2 \cdot К)}$$

Перевіряємо прийняті раніше значення співвідношень коефіцієнтів теплопередачі до коефіцієнтів тепловіддачі:

$$A'_1 = \frac{K}{\alpha_1} = \frac{170}{212} = 0,8$$

$$\varepsilon_1 = \frac{A_1 - A'_1}{A_1} \cdot 100\% = \left| \frac{0,7 - 0,8}{0,7} \right| \cdot 100\% = 14\%$$

$$A'_2 = \frac{K}{\alpha_2} = \frac{170}{1650} = 0,1$$

$$\varepsilon_2 = \frac{A_2 - A'_2}{A_2} \cdot 100\% = \left| \frac{0,1 - 0,103}{0,1} \right| \cdot 100\% = 3\%$$

Визначаємо поверхневу густину теплового потоку:

$$q = K \cdot \Delta T_{cp} = 170 \cdot 97 = 16453 \frac{Вт}{м^2}$$

Визначаємо площу поверхні теплообмінного апарату:

$$F_{роз} = \frac{Q}{q} = \frac{1119300}{16450} = 68 м^2$$

Визначаємо довжину труб:

$$L' = \frac{F_{діс}}{\pi \cdot d_{\text{ср}} \cdot n} = \frac{68}{3,14 \cdot 0,023 \cdot 198} = 5,$$

де  $d_{cp} = 0,023$  м - середній діаметр труб;

$n = 198$  - кількість труб.

Результати розрахунку:

кількість труб, $n$	198;
кількість ходів, $z$	6;
число Рейнольдса в міжтрубному просторі, $Re_1$	9510;
число Рейнольдса в трубному просторі, $Re_2$	13910;
коефіцієнт тепловіддачі дизельного палива $\alpha_1$ , $Вт/м^2 \cdot К$	212;
коефіцієнт тепловіддачі води $\alpha_2$ , $Вт/м^2 \cdot К$	1650;
коефіцієнт теплопередачі $K$ , $Вт/м^2 \cdot К$	170;
витрати води $G_2$ , $кг/с$	3,816;
площа теплообміну $F_{розр}$ , $м^2$	68;

довжина труб  $L$ , м

5,0.

За результатами розрахунку визначена площа поверхні теплообміну  $F_{\text{дiс}} = 68 \text{ м}^2$  та довжина труб  $L = 5,0 \text{ м}$ . За цими даними за ГОСТ 15118-79 вибираємо найближчий нормалізований теплообмінник: горизонтальний, шестиходовий теплообмінник з кожухом, діаметром  $D_{\text{внутр}} = 0,6 \text{ м}$ , умовним тиском в кожусі і трубах  $P = 0,3 \text{ МПа}$ . Поверхня теплообміну теплообмінника  $F = 91 \text{ м}^2$ , що забезпечує запас поверхні теплообміну.

Величина запасу становить:

$$\Delta F = \frac{F - F_{\text{розр}}}{F} \cdot 100\% = \frac{91 - 68}{91} \cdot 100\% = 25\%$$

Висновок: В результаті розрахунку визначена площа поверхні теплообміну, та вибраний нормалізований горизонтальний, шестиходовий теплообмінник з поверхнею теплообміну  $F = 91 \text{ м}^2$ .

## ДОДАТОК И. ПРИКЛАД КОНСТРУКТИВНОГО РОЗРАХУНКУ

### 4.2 Конструктивний розрахунок

Метою розрахунку є за відомою кількістю трубок і кроком між ними розрахувати діаметр трубної решітки та корпусу апарата.

При розміщенні труб в трубних ґратках необхідно забезпечити максимальну компактність, зручність розміщення трубних ґраток, надійність закріплення трубок. З точки зору задоволення цих вимог найбільш зручною є схема розміщення трубок у вершинах правильних трикутників – шаховий пучок (рисунок 4.3).




Рисунок 4.3 – Схема розміщення труб

Вихідні дані:

загальна кількість трубок, $n$	1048;
число труб на діагоналі, $b$	23;
продуктивність в міжтрубному просторі, $G_m$ , кг/с	2,1;
продуктивність в трубному просторі, $G_t$ , кг/с	5,233.

Методика розрахунку наведена в [10 (Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.)].

Для такого розміщення, яке широко застосовують в промисловій практиці як найбільш компактну схему, зв'язок між загальною кількістю трубок  $n$ ,



числом труб на діагоналі  $b$  і числом трубок на стороні найбільшого трикутника виражається співвідношенням:

$$n = 3 \cdot a \cdot (a-1) + 1$$

$$1048 = 3 \cdot a^2 - 3 \cdot a + 1$$

$$3 \cdot a^2 - 3 \cdot a - 1048 = 0$$

Розв'яжемо рівняння і отримаємо:

$$a = 12$$

$$b = 2a - 1 = 23.$$

Визначаємо дійсну кількість трубок :

$$n = 3a(a - 1) + 1 = 3 \cdot 12(12 - 1) + 1 = 1048.$$

Отже, необхідно прибрати 12 трубок при компонуванні трубної ґратки, оскільки необхідна кількість 1048.

Міжтрубний крок:  $t = 1,3 \cdot d_{\text{зн}} = 1,3 \cdot 0,025 = 0,032$  м.

Висновки: при розрахунку кількості труб в трубних решітках 12 отворів будуть закриті заглушками. Невикористані отвори будуть рівномірно розміщені по всьому діаметру решітки.

## ДОДАТОК К. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ШТУЦЕРІВ

### 4.3 Розрахунок штуцерів

Метою розрахунку є визначення основних параметрів і вибір стандартних штуцерів. Розрахункова схема зображена на рисунку 4.4.




Рисунок 4.4 – Розрахункова схема штуцера

Вихідні дані:

Довжина труб $L$ , м	3;
тиск в середині апарата $P$ , МПа	1;
масова витрата пари $G_{\text{п}}$ , кг/с	2,1;
масова витрата димових газів $G_{\text{д.г.}}$ , кг/с	5,233.

Методика розрахунку згідно [10 (Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.)].

Розрахунок передбачає вибір стандартних штуцерів за тиском і умовним діаметром, що далі визначається.

Розраховуємо діаметр штуцера для димових газів:

$$d_{\text{штд}} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{G_{\text{д.г.}}}{\rho_{\text{газ}} \cdot \omega_{\text{д.г.}}}} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{5,233}{0,491 \cdot 42,292}} = 0,567 \text{ м} = 567 \text{ мм},$$

де  $\omega_{\text{д.г.}}$  – рекомендована швидкість для газів,  $\omega_{\text{д.г.}} = 42,292 \text{ м/с}$  [10 (Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу процессов и

аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.));

$\rho_{\text{газ}}$  – густина димових газів,  $\rho_{\text{д.г.}} = 0,491 \text{ кг/м}^3$  [10].

Обчислюємо діаметр штуцерів для входу води:

$$d_{\text{штв}} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{G_{\text{п}} + 0,1 \cdot G_{\text{п}}}{\rho_p \cdot \omega_p}} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{1,25 + 0,1 \cdot 1,25}{887 \cdot 0,5}} = 0,063 \text{ м} = 63 \text{ мм},$$

де  $\omega_{\text{в}}$  – рекомендована швидкість для води,  $\omega_{\text{в}} = 0,5 \text{ м/с}$  [10];

$\rho_p$  – густина води,  $\rho_p = 887 \text{ кг/м}^3$  [24];

Обчислюємо діаметр штуцерів для виходу водяної пари:

$$d_{\text{штп}} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{G_{\text{п}}}{\rho_n \cdot \omega_n}} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{1,25}{5,16 \cdot 15}} = 0,144 \text{ м} = 144 \text{ мм},$$

де  $\omega_n$  – рекомендована швидкість для пари,  $\omega_n = 15 \text{ м/с}$  [10];

$\rho_n$  – густина пари,  $\rho_n = 5,16 \text{ кг/м}^3$  [24];

Обчислюємо діаметр штуцерів для виходу залишку води:

$$d_{\text{штв}} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{0,1 \cdot G_p}{\rho_p \cdot W_p}} = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{0,1 \cdot 1,25}{887 \cdot 0,5}} = 0,020 \text{ м} = 20 \text{ мм},$$

де  $\omega_{\text{в}}$  – рекомендована швидкість для води,  $\omega_{\text{в}} = 0,5 \text{ м/с}$  [10];

$\rho_p$  – густина води,  $\rho_p = 887 \text{ кг/м}^3$  [24];

Розміри нормалізованих штуцерів за [1]:

1) 2 штуцери 500 – 12 – 200 – 12X18Н10Т – 10 ОСТ 26-1404 – 76 для входу і виходу димових газів, що має наступні параметри:

Номінальний діаметр $D_{\text{у}}$ , м	0,500;
Діаметр отвору $d_{\text{т}}$ , м	0,530;
Товщина стінки $S_{\text{т}}$ , м	0,012;
Висота штуцера $H_{\text{т}}$ , м	0,206;

2) штуцер 100 – 6 – 220 – 12X18Н10Т – 10 ОСТ 26-1404 – 76 для входу води, що має наступні параметри:

Номінальний діаметр $D_{\text{у}}$ , м	0,100;
Діаметр отвору $d_{\text{т}}$ , м	0,108;
Товщина стінки $S_{\text{т}}$ , м	0,006;

Висота штуцера  $H_{т,м}$  0,217;

3) штуцер 150 – 6 – 170 – 12X18H10T – 10 ОСТ 26-1404 – 76 для виходу водяної пари, що має наступні параметри:

Номінальний діаметр  $D_y, м$  0,150;

Діаметр отвору  $d_{т, м}$  0,159;

Товщина стінки  $S_{т, м}$  0,006;

Висота штуцера  $H_{т,м}$  0,170;

4) штуцер 50 – 3 – 155 – 12X18H10T – 10 ОСТ 26-1404 – 76 для виходу залишку води, що має наступні параметри:

Номінальний діаметр  $D_y, м$  0,050;

Діаметр отвору  $d_{т, м}$  0,055;

Товщина стінки  $S_{т, м}$  0,0035;

Висота штуцера  $H_{т,м}$  0,155.

**ДОДАТОК Л. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСИЧЕНОЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ**

Температура	Абсолютний тиск	Густина	Питома теплота пароутворення
t, К, (°C)	p, МПа	$\rho$ , кг/м <sup>3</sup>	r, кДж/кг
373, (100)	0,1013	0,598	2256,8
383, (110)	0,1430	0,826	2230,0
393, (120)	0,1980	1,121	2202,8
403, (130)	0,2700	1,496	2174,3
413, (140)	0,3610	1,966	2145,0
423, (150)	0,4760	2,547	2114,4

# ДОДАТОК М. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИМОВИХ ГАЗІВ

$P_B = 760$  мм рт. ст.  $\approx 1,01 \cdot 10^5$  Па;  $\overline{P_{CO_2}} = 0,13$ ;  $\overline{P_{H_2O}} = 0,11$ ;  $\overline{P_{N_2}} = 0,76$

$t, ^\circ\text{C}$	$\rho, \text{кг/м}^3$	$c_p, \text{кДж/(кг}\cdot\text{К)}$	$\lambda \cdot 10^3, \text{кДж/(кг}\cdot\text{К)}$	$a \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	$\mu \cdot 10^6, \text{Па}\cdot\text{с}$	$\nu \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	Pr
0	1,295	1,042	2,28	16,9	15,8	12,20	0,72
100	0,950	1,068	3,13	30,8	20,4	21,54	0,69
200	0,748	1,097	4,01	48,9	24,5	32,80	0,67
300	0,617	1,122	4,84	69,9	28,2	45,81	0,65
400	0,525	1,151	5,70	94,3	31,7	60,38	0,64
500	0,457	1,185	6,56	121,1	34,8	76,30	0,63
600	0,405	1,214	7,42	150,9	37,9	93,61	0,62
700	0,363	1,239	8,27	183,8	40,7	112,1	0,61
800	0,330	1,264	9,15	219,7	43,4	131,8	0,60
900	0,301	1,290	10,0	258,0	45,9	152,5	0,59
1000	0,275	1,306	10,90	303,4	48,4	174,3	0,58
1100	0,257	1,323	11,75	345,5	50,7	197,1	0,57
1200	0,240	1,340	12,62	392,4	53,0	221,0	0,56

### ДОДАТОК Н. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ

Темпе- ратура	Густина	Питома масова теплоємність	Коефіцієнт теплопровідності	Кінематична в'язкість	Коефіцієнт об'ємного розширення
t, К, (°C )	$\rho$ , кг/м <sup>3</sup>	c, Дж/(кг·К)	$\lambda$ , Вт/(м·К)	$\nu \cdot 10^6$ , м <sup>2</sup> /с	$\beta \cdot 10^3$ , К <sup>-1</sup>
273, (0)	999,6	4212	0,551	1,789	−0,06
283, (10)	999,7	4191	0,575	1,306	0,08
293, (20)	998,2	4183	0,599	1,006	0,21
303, (30)	995,7	4174	0,618	0,805	0,30
313, (40)	992,2	4174	0,634	0,659	0,39
323, (50)	988,1	4174	0,648	0,556	0,43
333, (60)	983,2	4179	0,659	0,478	0,53
343, (70)	977,8	4187	0,668	0,415	0,58
353, (80)	971,8	4195	0,675	0,365	0,63
363, (90)	965,3	4208	0,680	0,326	0,69
373, (100)	958,4	4220	0,683	0,285	0,75

## ДОДАТОК П. ПОКАЗНИКИ ДЕЯКИХ КОНСТРУКЦІЙ ТЕПЛООБМІННИКІВ

Тип теплообмінника	Ефективність				Технологічність		Працездатність			Компактність і металоємкість		
	здійснення декількох ходів по межтрубному просторі	Можливість здійснення чистого протікання	Можливість одержання більших швидкостей поза трубами	Можливість одержання більших швидкостей у трубах	Можливість виготовлення із чавуну та легких матеріалів	Зручність і можливість виготовлення зі сталі й пластичних матеріалів	Доступність для чищення міжтрубного простору	Доступність для ремонту	Доступність для чищення труб	Вага на 1 м <sup>2</sup> поверхні	Поверхня на одиниці об'єму в м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Витрата матеріалу на одиницю тепла, що передається
Зрошувальні	■	▼	□	□	■	■	□	■	■	3-6	45-60	0,5-2
Труба в трубі (не рознімні)	■	■	■	□	■	□	□	□	□	4-15	175	1,5-3
Труба в трубі (рознімні)	■	■	■	□	■	■	■	■	■	4-10	200	2-4,5
Кожухотрубні жосткі та з ліновими компенсаторами	■	▼	▼	▼	■	□	■	□	▼	18-40	35-80	1
Кожухотрубні з пучком, що розподіляється	■	▼	▼	▼	■	▼	■	■	▼	18-40	30-50	1
Спиральні	■	■	■	□	■	▼	□	□	▼	34-72		0,2-0,9

1. Позначення примітки:

2. У графах "компактність і металоємкість" наведені дані В.М. Рамма [2], (витрати металу на кожухотрубні теплообмінники приймаються рівними одиниці).

■ - повністю задовольняють умовам, ▼ - частково задовольняють конструктивним умовам



## ДОДАТОК Р. ТЕПЛООБМІННИКИ ТИПУ "ТРУБА В ТРУБІ"

Основні параметри	Апарат				
	Розбірні одно- і дво-поточні малогабаритні	Нерозбірні одно-поточні малогабаритні	Розбірні однопоточні	Нерозбірні одно-поточні	Розбірні багато-поточні
Зовнішній діаметр теплообмінних труб, мм	25; 38; 48; 57		76; 89; 108; 133; 169		38; 48; 57
Зовнішній діаметр кожухових труб, мм	57; 76; 89; 108		108; 133; 159; 219		89; 108
Довжина кожухових труб, мм	1,5; 3,0; 6,0; 4,5		4,5; 6,0; 9,0	6,0; 9,0; 12,0	3,0; 6,0; 9,0
Поверхня теплообміну, м <sup>2</sup>	0,5 - 5,0	0,1 - 1,0	5,0-18,0	1,5- 6,0	5,0-93,0
Прохідні розрізи, м <sup>2</sup> ·10 <sup>4</sup>					
Всередині теплообмінних труб	2,5-35,0	2,5-17,5	5,0- 170	45 – 170	35-400
Зовні теплообмінних труб	6,0- 100	6,0- 60	50-195	50 - 195	150- 1000
Умовний тиск, МПа					
Всередині теплообмінних труб	6,4; 10,0; 16,0 1,6; 4,0; 6,4	6,4; 10,04 16,0	1,6; 4,0	1,6; 4,0; 6,4; 10,0; 16,0	1,6; 4,0
Зовні теплообмінних труб		4,0; 6,4; 10,0; 16,4	1,64 4,0	1,6; 4,0; 6,4; 10,0	1,6; 4,0

**ДОДАТОК С. ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРАТІВ  
ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ АПАРАТІВ ТИПУ АВГ 35 (число  
трубних секцій в апараті  $n_c = 3$  )**

Число рядів труб в секції	Число ходів по трубам  <i>n<sub>x</sub></i>	Коефіцієнт «ореб – рення» <i>φ</i>	Число труб		Повна зовнішня «оребрена» поверхність апарата <i>F</i> , <sup>2</sup> м <sup>2</sup>		Сумарна площа найбільш вузького міжтрубного перетину <b><i>S</i></b> , м <sup>2</sup>	
			в секції	в апараті	Довжина труб ( <i>l</i> , м)			
					4	8	4	8
4	1, 2, 4	9	94	282	875	1770	5,35	11,02
		14,6	82	246	1250	2500	5,55	11,40
6	1. 2, 3, 6	9	141	423	1320	2640	5,35	11,02
		14,6	123	369	1870	3800	5,3	11,40
8	1, 2, 4, 8	9	188	564	1740	3500	5,3	11,02
		14,6	164	492	2500	5100	5,3	11,40

# ДОДАТОК Т. ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРАТІВ ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ТИПУ АВЗ

( число труб  $n_c = 6$ , довжина труб  $l = 6$  м)

Число рядів труб	Коефіцієнт ребрення труб	Загальне число труб	Поверхня теплообміну при різному внутрішньому діаметрі $d_{\text{вн}}$ , м <sup>2</sup>					
			повна	Внутрішня		повна	Внутрішня	
				$d_{\text{вн}} = 21$ мм	$d_{\text{вн}} = 22$ мм		$d_{\text{вн}} = 21$ мм	$d_{\text{вн}} = 22$ мм
			Довжина труб 4000 мм			Довжина труб 8000 мм		
4	9	94/282	32/97	25/75	26/78	66/197	50/150	52/156
			(290/875)			(590/1770)		
	14,6	82/246	28/85	22/66	23/70	57/170	43/130	45/135
			(415/1250)			(830/2500)		
6	9	141/423	49/147	37/111	39/117	98/285	74/222	78/234
			(440/1320)			(880/2640)		
	14.6	123/369	43/129	32/96	34/102	85/285	65/195	67/202
			(620/1870)			(1260/3800)		

**ДОДАТОК У. ОРІЄНТОВНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ  
ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ Й ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ**

Вид охолодження	$K$	$q$ (Вт/м <sup>2</sup> ) при $t_k - t_n$ (K)			
		8-15	15-20	20-40	40-75
Охолодження рідин	17-37	До 470	470-700	700-1000	1000-1750
Охолодження газів	9-30	290 - 350	350-480	480-700	--
Конденсація перегрітої пари хладагентів	14-30	130-230	230-350	350-640	--
Конденсація насиченої пари	32-42	--	До 700	700-870	870-2100
Охолодження парогазової суміші з конденсацією одного або декількох компонентів	21-32	--	400-580	580-750	750-1000

# ДОДАТОК Ф. ПАРАМЕТРИ ПЛАСТИНЧАСТИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ

Параметр теплообмінника	Тип пластини		
	Пр-0,3	Пр-0,5Е	Пр1-0,5М
Розміри пластин, мм			
Довжина $L$ , мм	1370,00	1380,00	1380,0
Ширина $B$ , мм	300,00	500,00	500,0
Площа поверхні теплообміну однієї пластини $F_1$ , м <sup>2</sup>	0,30	0,50	0,5
Еквівалентний діаметр каналу $d_e \cdot 10^3$ , м	8,00	8,00	9,6
Площа перерізу каналу $f_k \cdot 10^3$ , м <sup>2</sup>	1,10	1,80	2,4
Приведена довжина каналу $l_k$ , м	1,12	1,05	1,0
Товщина пластини, мм	1,00	1,00	1,0
Діаметр штуцера, що приєднується $d_w$ , мм	50,00	150,00	150,0

**ДОДАТОК Х. ПОВЕРХНЯ ТЕПЛООБМІНУ (ПО  $D_{\text{зов}}$ ) ВИПАРНИКА ИН І  
ИК І КОНДЕНСАТОРІВ ИК ТА КК З ТРУБАМИ 25×2 ММ ЗА ГОСТ  
15119-79 І ГОСТ 15121-79**

Діаметр кожуха (внутрішній), мм	Число труб		Довжина труб				Типи апаратів
	загальне	на один хід	2	3	4	5	
			Площа поверхні теплообміну м <sup>2</sup> (по d <sub>зов</sub> )				
Однохходові							
600	261	261	40	61	81	-	Випарники ИН, ИК
800	473	473	74	112	150	-	
1000	783	783	121	182	244	-	
1200	1125	1125	-	260	348	-	
1400	1549	1549	-	358	480	-	
Двохходові							
600	244	122	-	57	76	114	Конденсатори ИК, КК
800	450	225	-	106	142	212	
1000	754	377	-	175	234	353	
1200	1090	545	-	-	338	509	
1400	1508	754	-	-	-	706	
Чотирьохходові							
600	210	52,5	-	49	65	98	Конденсатори ИК, КК
800	408	102	-	96	128	193	
1000	702	175,5	-	163	218	329	
1200	1028	257	-	-	318	479	
1400	1434	358,5	-	-	-	672	
Шестихходові							
600	198	33	-	46	62	93	Конденсатори ИК, КК
800	392	65,3	-	93	123	185	
1000	678	113	-	160	213	319	
1200	1000	166,6	-	-	314	471	
1400	1400	233,3	-	-	-	659	

## ДОДАТОК Ц. ПАРАМЕТРИ ТЕПЛООБМІННИКІВ

Кількість ходів по трубах  $K$ , загальне число труб  $n$ , площа прохідних перетинів одного ходу по трубах  $S_T$  і перерізі перегородки  $S_{с.ж.}$  відстані по діагоналі до хорди сегменту  $h_1$  та допустима різниця температур кожуха ( $t_K$ ) і труб ( $t_T$ ) при  $P_y \leq 1,0$  МПа і  $t_T \leq 250$  °С для труб 25×2 мм з кроком 32 мм для Сталі 10 і 20.

Діаметр кожуха (внутрішній), мм	$K$	$n$	$S_T$	$S_{с.ж.}$	$h_1$	$(t_K - t)_{\text{макс}}, K$ (для ТН, ХН, КН, ИН)	
150	1	13	0,4	0,5	25	Для ХН 20 Для ТН 30	
259	1	37	1,4	1,3	40		
325	1	61	2,1	1,4	55		
	2	52	0,9				
400	1	111	3,8	2,2	68	30	
	2	100	1,7				
600	1	261 (279)	9,0	4,9	111	40	
	2	244 (262)	4,2				
	4	210 (228)	1,8		166		
	6	198 (216)	1,14				
800	1	473 (507)	16,7	7,7	166		
	2	450 (484)	7,8				
	4	408 (442)	3,1		194		
	6	392 (426)	2,2				
1000	1	783 (813)	27,0	12,1	194	50 Для ТН 60	
	2	754 (784)	13,1				
	4	702 (732)	6,0		250		
	6	678 (708)	3,8				
1200	1	1125 (1175)	39,0	16,8	222	60	
	2	1090 (1140)	13,9				
	4	1028 (1078)	8,5		305		
	6	1000 (1050)	5,7				

Примітка: 1. У дужках вказано загальна кількість труб для випадку, коли немає відбійників і труби добавлено з двох сторін див. ГОСТ 15118-79.

2. Значення  $h$ , приведено для теплообмінників і холодильників.

# ДОДАТОК Ш. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМІННИКІВ ТН І ТК; ХОЛОДИЛЬНИКІВ ХН І ХК З ТРУБАМИ 25Х2 ММ

(ГОСТ 15118-79, ГОСТ 15120-79, 15122-79,  $n_p$  – чило рядів труб по вертикалі для горизонтальних апаратів - по ГОСТ 15118-79;  $h$  – відстань між перегородками

Діаметр кожуха внутрішній D, мм	Число труб n	Довжина труб l, м							Прохідний переріз, м <sup>2</sup>			n <sub>р</sub>	h, мм
		1,0	1.5	2,0	3,0	4,0	6,0	9,0	S <sub>Г</sub> ·10 <sub>2</sub>	S <sub>М</sub> ·10 <sub>2</sub>	S <sub>В.П</sub> ·10 <sub>2</sub>		
		Поверхня теплообміну F, м <sup>2</sup>											
1	2	3							4	5	6	7	8
Одноходові													
159*	13	1,0	1,5	2,0	3,0	-	-	-	0,5	0,8	0,4	5	100
273*	37	3,0	4,5	6,0	9,0	-	-	-	1,3	1,1	0,9	7	130
325*	62	-	7,5	10,0	14,5	19,5	-	-	2,1	2,9	1,3	9	180
400	111	-	-	17	26	35	52	-	3,8	3,1	2,0	11	250
600	257	-	-	40	61	81	121	-	8,9	5,3	4,0	17	300
800	465	-	-	73	109	146	219	329	16,1	7,9	6,9	23	350
1000	747	-	-	-	176	235	352	528	25,9	14,3	10,6	29	520
1200	1083	-	-	-	-	340	510	765	37,5	17,9	16,4	35	550
Двохходові													
325*	56	-	6,5	9,0	13,0	17,5	-	-	1,0	1,5	1,3	8	180
400	100	-	-	16,0	24,0	31,0	47	-	1,7	2,5	2,0	10	250
600	240	-	-	38	57	75	113	-	4,2	4,5	4,0	16	300
800	442	-	-	69	104	139	208	312	7,7	7,0	6,5	22	350
1000	718	-	-	-	169	226	338	507	12,4	13,0	10,6	28	520
1200	1048	-	-	-	-	329	492	740	17,9	16,5	16,4	34	550
Трьохходові													
600	206	-	-	32	49	65	97	-	1,8	4,5	4,0	14	300
800	404	-	-	63	95	127	190	285	3,0	7,0	6,5	20	350
1000	666	-	-	-	157	209	314	471	5,5	13,0	10,6	26	520
1200	986	-	-	-	-	310	464	697	8,4	16,5	16,4	32	550
Чотирьохходові													
600	196	-	-	31	46	61	91	-	1,1	4,5	3,7	14	300
800	384	-	-	60	90	121	181	271	2,2	7,0	7,0	20	350
1000	642	-	-	-	151	202	302	454	3,6	13,0	10,2	26	520
1200	958	-	-	-	-	301	451	677	5,2	16,5	14,2	32	550




## ДОДАТОК      Щ.      ЗАСТОСУВАННЯ      КОЖУХОТРУБЧАСТИХ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ

Застосування кожухотрубчастих теплообмінних апаратів із сталевими тубами  $P_{\text{раб}}$  – граничний робочий тиск, що залежить від характеристики і температури середовища;  $1 \text{ кгс/см}^2 \approx 0,1 \text{ МПа}$ .

Тип апарату	Застосування і норми	
	В кожусі	В трубах
Теплообмінники ТН і ТК (ГОСТ 151122-79)	Нагрів і охолодження рідких та газоподібних середовищ	
	Температура теплообмінюючих середовищ від -70 до +350 °С	
	$p_{\text{усл}}$ для ТН від 6 до 25 кгс/см <sup>2</sup>	$p_{\text{умовн}}$ від 6 до 16 кгс/см <sup>2</sup>
	$p_{\text{умовн}}$ для ТК від 6 до 16 кгс/см <sup>2</sup>	
Конденсатори КН и КК (ГОСТ 151121-79)	Конденсуюче середовище	Охолоджуюче середовище
	Температура від 0 до +350 °С	Вода, чи інша нетоксична, не вибухо- і не пожежонебезпечне середовище
	$p_{\text{умовн}}$ для КН від 6 до 25 кгс/см <sup>2</sup>	
	$p_{\text{умовн}}$ для КК від 6 до 16 кгс/см <sup>2</sup>	
Холодильники ХН і ХК (ГОСТ 151120-79)	Охолоджуюче середовище	Температура від -20 до +60 °С
	Температура від -20 до +300 °С	
	$p_{\text{умовн}}$ для ХН від 6 до 40 кгс/см <sup>2</sup>	$p_{\text{умовн}}$ до 6 кгс/см <sup>2</sup>
	$p_{\text{умовн}}$ для ХК від 6 до 16 кгс/см <sup>2</sup>	
Випарники ИН і ИК (ГОСТ 151119-79)	Гріюче середовище	Середовище, що випарюється
	Температура гріючого середовища і середовища, що випарюється від -30 до +350 °С	
	$p_{\text{умовн}}$ для ИН від 6 до 40 кгс/см <sup>2</sup>	$p_{\text{умовн}}$ від 6 до 10 кгс/см <sup>2</sup>
	$p_{\text{умовн}}$ для ИК від 6 до 16 кгс/см <sup>2</sup>	

## ДОДАТОК Ю. ПРИКЛАД СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ



## ДОДАТОК Я. ПРИКЛАД ПЕРШОГО АРКУША СПЕЦИФІКАЦІЇ ДО СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ

[illegible]

## ДОДАТОК Я1. ПРИКЛАД ДРУГОГО АРКУША СПЕЦИФІКАЦІЇ ДО СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ

[illegible]

## ДОДАТОК Я2. КЛАСИФІКАТОР ЄСКД

(редагована версія для використання в навчальному процесі)

### КЛАСС 06

#### ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ

ПІДКЛАС 065000	Обладнання теплових процесів			
ГРУПА 065100	Апарати та пристрої теплообмінні для нагріву, охолодження, випаровування, конденсації поверхневого типу			
ПІДГРУППА	ВИД			
065110 Теплообмін- ники та холодильники кожухотрубні	06511	Теплообмін- ники	з нерухомими трубними гратками	
	1		з температурним компенсатором на кожусі	
	2			
	3		з плаваючою	без
	4		головкою	компенсатора
	5	з U- подібними трубами		
	6	Холодиль- ники	з нерухомими трубними гратками	
	7		з температурним компенсатором на кожусі	
	6		з плаваючою головкою	
	9	Інші		